

#133723#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Промсвязьбанк, ПАО

Барнаульская 4, Калининград

2976

ТЭМ-104

1242163

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,063	6,015	6,022	5,924	5,96	24	24	0	0	57,6	47	9	5,1	-
22.05.2025	0,065	6,687	6,701	6,585	6,63	24	24	0	0	57,7	47,9	9	5,1	-
23.05.2025	0,072	7,882	7,857	7,763	7,771	24	24	0	0	57,6	48,4	9	5,1	-
24.05.2025	0,045	7,769	7,745	7,653	7,651	24	24	0	0	56,9	51,1	9	5,1	-
25.05.2025	0,044	7,122	7,133	7,018	7,048	24	24	0	0	56,8	50,7	9	5,1	-
26.05.2025	0,063	6,842	6,854	6,739	6,781	24	24	0	0	57,2	47,9	9	5,1	-
27.05.2025	0,059	6,908	6,907	6,805	6,83	24	24	0	0	57,3	48,8	9	5,1	-
28.05.2025	0,059	6,871	6,881	6,769	6,807	24	24	0	0	57	48,3	9	5,1	-
29.05.2025	0,065	7,326	7,29	7,217	7,209	24	24	0	0	57,5	48,6	9	5,1	-
30.05.2025	0,06	6,84	6,845	6,738	6,771	24	24	0	0	57	48,2	9	5,1	-
31.05.2025	0,043	7,585	7,527	7,472	7,436	24	24	0	0	57	51,3	9	5,1	-
01.06.2025	0,042	7,433	7,458	7,323	7,367	24	24	0	0	56,8	51,1	9	5,1	-
02.06.2025	0,062	6,995	7,004	6,892	6,928	24	24	0	0	57,1	48,3	9	5,1	-
03.06.2025	0,066	7,145	7,139	7,037	7,062	24	24	0	0	57,4	48,2	9	5,1	-
04.06.2025	0,056	7,041	7,034	6,937	6,956	24	24	0	0	57	49	9	5,1	-
05.06.2025	0,056	7,289	7,247	7,18	7,163	24	24	0	0	57,3	49,5	9	5,1	-
06.06.2025	0,06	7,122	7,115	7,016	7,035	24	24	0	0	57,5	49,1	9	5,1	-
07.06.2025	0,041	7,305	7,298	7,196	7,209	24	24	0	0	57	51,4	9	5,1	-
08.06.2025	0,04	7,604	7,583	7,49	7,488	24	24	0	0	57	51,7	9	5,1	-
09.06.2025	0,058	7,527	7,478	7,414	7,392	24	24	0	0	57,5	49,7	9	5,1	-
10.06.2025	0,059	7,137	7,133	7,03	7,054	24	24	0	0	57,1	48,8	9	5,1	-
11.06.2025	0,058	7,018	6,998	6,913	6,921	24	24	0	0	57,1	48,8	9	5,1	-
12.06.2025	0,042	7,451	7,454	7,342	7,363	24	24	0	0	56,7	51	9	5,1	-
13.06.2025	0,042	7,414	7,434	7,306	7,344	24	24	0	0	56,6	51	9	5,1	-
14.06.2025	0,042	8,082	8,046	7,962	7,945	24	24	0	0	57,1	51,8	9	5,1	-
15.06.2025	0,04	7,445	7,421	7,337	7,33	24	24	0	0	56,7	51,4	9	5,1	-
16.06.2025	0,058	7,319	7,311	7,209	7,228	24	24	0	0	57,3	49,4	9	5,1	-
17.06.2025	0,05	11,41	11,276	11,219	11,109	24	24	0	0	60,7	56,3	9	5,1	-
18.06.2025	0,026	4,06	4,081	4	4,027	24	24	0	0	57	53,3	9	5,1	-
19.06.2025	0,013	2,36	2,312	2,329	2,287	24	24	0	0	53,4	47,9	9	5,1	-
20.06.2025	0	0,033	0,025	0,033	0,024	24	24	0	0	25,5	24,2	9	5,1	-
Итого:	1,549	213,037	212,609	209,848	210,126	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,549													

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	250,39	12465,499	12232,045	12174,411	12076,733	6685,41	0,04
20.06.2025	251,939	12678,534	12444,655	12384,257	12286,859	7429,41	0,04

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 9:51:06