

#142168#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Промсвязьбанк, ПАО

Барнаульская 4, Калининград

2976

ТЭМ-104

1242163

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.06.2025	0	0,033	0,025	0,033	0,024	24	24	0	0	25,5	24,2	9	5,1	-
21.06.2025	0,001	0,223	0,311	0,221	0,31	24	24	0	0	40,1	33,5	9	5,1	-
22.06.2025	0,045	8,73	10,51	8,6	10,377	24	24	0	0	57,3	52,2	9	5,1	-
23.06.2025	0,061	7,533	7,458	7,418	7,371	24	24	0	0	58	49,8	9	5,1	-
24.06.2025	0,058	7,148	7,082	7,04	7,002	24	24	0	0	57,4	49,3	9	5,1	-
25.06.2025	0,019	5,923	5,796	5,842	5,722	24	24	0	0	54,9	52,5	9	5,1	-
26.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	24,9	24,6	9	5,1	-
27.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	23,9	23,6	9	5,1	-
28.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	23,3	23,1	9	5,1	-
29.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	23,1	22,9	9	5,1	-
30.06.2025	0,001	1,078	1,039	1,076	1,037	24	24	0	0	24,6	24,1	9	5,1	-
01.07.2025	0	0,055	0,046	0,055	0,046	24	24	0	0	22,5	21,4	9	5,1	-
02.07.2025	0	0,029	0,025	0,029	0,025	24	24	0	0	22	21,9	9	5,1	-
03.07.2025	0,029	14,044	13,65	13,947	13,565	24	24	0	0	38,4	36,4	9	5,1	-
04.07.2025	0,061	7,727	7,646	7,611	7,56	24	24	0	0	57,4	49,5	9	5,1	-
05.07.2025	0,043	7,221	7,18	7,113	7,094	24	24	0	0	56,7	50,8	9	5,1	-
06.07.2025	0,042	7,258	7,167	7,15	7,079	24	24	0	0	57	51,3	9	5,1	-
07.07.2025	0,055	6,706	6,637	6,605	6,562	24	24	0	0	57,5	49,2	9	5,1	-
08.07.2025	0,054	6,41	6,365	6,314	6,295	24	24	0	0	57,1	48,7	9	5,1	-
09.07.2025	0,058	6,826	6,778	6,724	6,703	24	24	0	0	57,5	48,9	9	5,1	-
10.07.2025	0,054	6,524	6,452	6,427	6,38	24	24	0	0	57,3	49	9	5,1	-
11.07.2025	0,053	6,364	6,324	6,269	6,254	24	24	0	0	57,3	48,9	9	5,1	-
12.07.2025	0,041	6,756	6,72	6,656	6,639	24	24	0	0	56,9	50,8	9	5,1	-
13.07.2025	0,039	6,356	6,367	6,265	6,294	24	24	0	0	56,2	50,1	9	5,1	-
14.07.2025	0,053	6,441	6,43	6,346	6,357	24	24	0	0	57	48,7	9	5,1	-
15.07.2025	0,054	6,322	6,316	6,229	6,247	24	24	0	0	57,2	48,6	9	5,1	-
16.07.2025	0,055	7,175	7,139	7,065	7,056	24	24	0	0	57,8	50,1	9	5,1	-
17.07.2025	0,054	6,86	6,815	6,756	6,736	24	24	0	0	57,8	49,9	9	5,1	-
18.07.2025	0,054	6,941	6,894	6,837	6,814	24	24	0	0	57,4	49,6	9	5,1	-
19.07.2025	0,039	6,98	6,969	6,879	6,885	24	24	0	0	56,5	50,9	9	5,1	-
20.07.2025	0,038	6,446	6,431	6,351	6,353	24	24	0	0	56,9	51	9	5,1	-
Итого:	1,061	160,109	160,572	157,858	158,787	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,061													

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.06.2025	251,939	12678,501	12444,63	12384,224	12286,835	7405,41	0,04
20.07.2025	252,999	12838,613	12605,202	12542,081	12445,621	8149,41	0,04

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.07.2025 9:29:07