

#90365#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.07.2024 по 29.07.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Промсвязьбанк, ПАО  
Барнаульская 4, Калининград

Заводской номер счётчика 1242163	Показания прибора, Гкал 29.07.2024	Предыдущие показания, Гкал 20.07.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1107,256	1106,861	0.395

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



*014 29.07.24 нов*



#90364#

Отчёт за период с 20.07.2024 по 29.07.2024.

Номер абонента  
Порядковый номер 2976  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1242163  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 31.07.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab, ч	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2024	-	0,032	4,223	4,18	4,176	4,145	24	24	0	0	51,5	44	9	5,1
22.07.2024	-	0,048	4,871	4,859	4,805	4,816	24	24	0	0	52,5	42,5	9	5,1
23.07.2024	-	0,047	4,527	4,512	4,473	4,477	24	24	0	0	52,2	41,9	9	5,1
24.07.2024	-	0,051	4,887	4,891	4,824	4,848	24	24	0	0	53,3	42,8	9	5,1
25.07.2024	-	0,053	4,742	4,742	4,68	4,707	24	24	0	0	53	41,8	9	5,1
26.07.2024	-	0,048	4,836	4,84	4,773	4,797	24	24	0	0	52,8	42,7	9	5,1
27.07.2024	-	0,032	4,293	4,27	4,242	4,23	24	24	0	0	51,4	43,8	9	5,1
28.07.2024	-	0,033	4,574	4,566	4,52	4,527	24	24	0	0	51,6	44,4	9	5,1
29.07.2024	-	0,051	5,074	5,086	5,008	5,043	24	24	0	0	52,6	42,4	9	5,1
Итого:	-	0,395	42,027	41,946	41,501	41,59	216	216	-	-	52,32	42,92	9	5,1

Общее время работы системы 216 час.

Период нормальной работы системы 216 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	T <sub>тп</sub> , ч
20.07.2024	1106,861	52341,254	52563,5	51067,422	51879,938	34359,15	0,04
29.07.2024	1107,256	52383,281	52605,445	51108,922	51921,527	34575,15	0,04

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_