

#145037#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Промсвязьбанк, ПАО

Барнаульская 4, Калининград

2976

ТЭМ-104

1242163

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,051	5,923	5,9	5,835	5,836	24	24	0	0	57,1	48,5	9	5,1	-
22.07.2025	0,048	5,847	5,814	5,759	5,75	24	24	0	0	57,3	49	9	5,1	-
23.07.2025	0,052	5,016	4,961	4,939	4,908	24	24	0	0	57,8	47,5	9	5,1	-
24.07.2025	0,05	4,921	4,866	4,847	4,815	24	24	0	0	57,7	47,5	9	5,1	-
25.07.2025	0,049	4,749	4,688	4,677	4,639	24	24	0	0	57,5	47	9	5,1	-
26.07.2025	0,037	4,205	4,136	4,144	4,091	24	24	0	0	57,1	48,2	9	5,1	-
27.07.2025	0,036	4,323	4,251	4,258	4,205	24	24	0	0	56,9	48,5	9	5,1	-
28.07.2025	0,048	4,784	4,715	4,713	4,665	24	24	0	0	57,7	47,5	9	5,1	-
29.07.2025	0,048	4,801	4,731	4,728	4,682	24	24	0	0	57,6	47,6	9	5,1	-
30.07.2025	0,049	5,14	5,082	5,062	5,027	24	24	0	0	57,8	48,2	9	5,1	-
31.07.2025	0,049	4,982	4,917	4,906	4,864	24	24	0	0	57,8	47,9	9	5,1	-
01.08.2025	0,048	4,748	4,673	4,676	4,624	24	24	0	0	57,7	47,5	9	5,1	-
02.08.2025	0,036	4,193	4,114	4,132	4,07	24	24	0	0	56,5	47,8	9	5,1	-
03.08.2025	0,036	4,385	4,31	4,32	4,263	24	24	0	0	56,8	48,5	9	5,1	-
04.08.2025	0,051	4,778	4,724	4,705	4,674	24	24	0	0	58	47,2	9	5,1	-
05.08.2025	0,047	4,889	4,841	4,814	4,789	24	24	0	0	57,9	48,3	9	5,1	-
06.08.2025	0,051	5,003	4,956	4,927	4,904	24	24	0	0	57,7	47,6	9	5,1	-
07.08.2025	0,048	4,853	4,818	4,778	4,767	24	24	0	0	57,9	47,9	9	5,1	-
08.08.2025	0,049	4,817	4,784	4,744	4,733	24	24	0	0	57,9	47,6	9	5,1	-
09.08.2025	0,036	4,298	4,27	4,234	4,224	22,99	22,99	0	0	57	48,6	9	5,1	-
10.08.2025	0,037	4,605	4,585	4,536	4,533	24	24	0	0	57,1	49	9	5,1	-
11.08.2025	0,05	4,944	4,925	4,87	4,873	24	24	0	0	57,6	47,4	9	5,1	-
12.08.2025	0,048	5,422	5,401	5,339	5,341	24	24	0	0	58	49	9	5,1	-
13.08.2025	0,051	4,863	4,857	4,79	4,808	24	24	0	0	57,7	47,2	9	5,1	-
14.08.2025	0,048	4,925	4,913	4,851	4,861	24	24	0	0	57,5	47,6	9	5,1	-
15.08.2025	0,046	4,835	4,831	4,762	4,779	24	24	0	0	57,4	47,8	9	5,1	-
16.08.2025	0,036	4,528	4,518	4,461	4,468	24	24	0	0	56,9	48,9	9	5,1	-
17.08.2025	0,036	4,45	4,439	4,386	4,391	24	24	0	0	56,5	48,5	9	5,1	-
18.08.2025	0,052	5,17	5,171	5,092	5,116	24	24	0	0	57,6	47,4	9	5,1	-
19.08.2025	0,054	5,151	5,15	5,073	5,099	24	24	0	0	57,6	47,1	9	5,1	-
20.08.2025	0,049	4,881	4,87	4,808	4,818	24	24	0	0	57,4	47,2	9	5,1	-
Итого:	1,426	150,429	149,211	148,166	147,617	742,99	742,99	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,426													

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

742,99

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	252,999	12838,613	12605,202	12542,081	12445,621	8149,41	0,04
20.08.2025	254,425	12989,043	12754,414	12690,245	12593,238	8892,4	0,04

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.08.2025 7:27:44