

#148480#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Промсвязьбанк, ПАО

Барнаульская 4, Калининград

2976

ТЭМ-104

1242163

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3  | M1, т   | M2, т   | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|--------|---------|---------|---------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.08.2025 | 0,05    | 5,405  | 5,406   | 5,323   | 5,349   | 24   | 24      | 0      | 0      | 57,5   | 48,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 22.08.2025 | 0,055   | 5,434  | 5,438   | 5,352   | 5,38    | 24   | 24      | 0      | 0      | 57,8   | 47,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 23.08.2025 | 0,04    | 5,051  | 5,051   | 4,974   | 4,992   | 24   | 24      | 0      | 0      | 57,6   | 49,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 24.08.2025 | 0,039   | 4,919  | 4,916   | 4,847   | 4,861   | 24   | 24      | 0      | 0      | 56,9   | 49     | 9       | 5,1     | -           |
| 25.08.2025 | 0,057   | 5,965  | 5,979   | 5,875   | 5,915   | 24   | 24      | 0      | 0      | 57,6   | 48     | 9       | 5,1     | -           |
| 26.08.2025 | 0,055   | 5,225  | 5,227   | 5,146   | 5,173   | 24   | 24      | 0      | 0      | 57,7   | 47,1   | 9       | 5,1     | -           |
| 27.08.2025 | 0,054   | 5,522  | 5,524   | 5,438   | 5,465   | 24   | 24      | 0      | 0      | 57,6   | 47,7   | 9       | 5,1     | -           |
| 28.08.2025 | 0,054   | 5,483  | 5,487   | 5,4     | 5,43    | 24   | 24      | 0      | 0      | 57,7   | 47,7   | 9       | 5,1     | -           |
| 29.08.2025 | 0,053   | 5,308  | 5,324   | 5,227   | 5,268   | 24   | 24      | 0      | 0      | 57,9   | 47,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 30.08.2025 | 0,038   | 4,57   | 4,568   | 4,504   | 4,52    | 24   | 24      | 0      | 0      | 56,7   | 48,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 31.08.2025 | 0,038   | 4,712  | 4,717   | 4,642   | 4,664   | 24   | 24      | 0      | 0      | 57     | 48,9   | 9       | 5,1     | -           |
| 01.09.2025 | 0,052   | 5,117  | 5,126   | 5,039   | 5,073   | 24   | 24      | 0      | 0      | 57,4   | 47,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 02.09.2025 | 0,05    | 6,546  | 6,52    | 6,446   | 6,443   | 24   | 24      | 0      | 0      | 58     | 50,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 03.09.2025 | 0,054   | 7,311  | 7,348   | 7,2     | 7,261   | 24   | 24      | 0      | 0      | 57,4   | 50     | 9       | 5,1     | -           |
| 04.09.2025 | 0,053   | 6,644  | 6,673   | 6,545   | 6,598   | 24   | 24      | 0      | 0      | 57,2   | 49,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 05.09.2025 | 0,051   | 6,689  | 6,703   | 6,59    | 6,627   | 24   | 24      | 0      | 0      | 57,2   | 49,5   | 9       | 5,1     | -           |
| 06.09.2025 | 0,038   | 6,624  | 6,653   | 6,528   | 6,574   | 24   | 24      | 0      | 0      | 56,4   | 50,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 07.09.2025 | 0,038   | 6,733  | 6,761   | 6,635   | 6,679   | 24   | 24      | 0      | 0      | 56,4   | 50,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 08.09.2025 | 0,053   | 6,684  | 6,677   | 6,583   | 6,602   | 24   | 24      | 0      | 0      | 57,4   | 49,5   | 9       | 5,1     | -           |
| 09.09.2025 | 0,055   | 6,918  | 6,886   | 6,814   | 6,808   | 24   | 24      | 0      | 0      | 57,3   | 49,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 10.09.2025 | 0,055   | 6,887  | 6,908   | 6,785   | 6,831   | 24   | 24      | 0      | 0      | 56,9   | 48,9   | 9       | 5,1     | -           |
| 11.09.2025 | 0,057   | 7,16   | 7,158   | 7,053   | 7,077   | 24   | 24      | 0      | 0      | 57,3   | 49,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 12.09.2025 | 0,051   | 6,854  | 6,87    | 6,752   | 6,792   | 24   | 24      | 0      | 0      | 57,1   | 49,5   | 9       | 5,1     | -           |
| 13.09.2025 | 0,04    | 7,017  | 7,025   | 6,912   | 6,939   | 24   | 24      | 0      | 0      | 56,9   | 51,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 14.09.2025 | 0,039   | 7,161  | 7,197   | 7,058   | 7,11    | 24   | 24      | 0      | 0      | 56,3   | 50,9   | 9       | 5,1     | -           |
| 15.09.2025 | 0,053   | 7,307  | 7,294   | 7,198   | 7,209   | 24   | 24      | 0      | 0      | 57,2   | 50     | 9       | 5,1     | -           |
| 16.09.2025 | 0,053   | 6,628  | 6,628   | 6,529   | 6,554   | 24   | 24      | 0      | 0      | 57     | 49     | 9       | 5,1     | -           |
| 17.09.2025 | 0,054   | 7,171  | 7,188   | 7,064   | 7,106   | 24   | 24      | 0      | 0      | 57,1   | 49,5   | 9       | 5,1     | -           |
| 18.09.2025 | 0,054   | 7,188  | 7,19    | 7,079   | 7,107   | 24   | 24      | 0      | 0      | 57,2   | 49,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 19.09.2025 | 0,053   | 7,187  | 7,17    | 7,078   | 7,085   | 24   | 24      | 0      | 0      | 57,7   | 50,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 20.09.2025 | 0,04    | 7,6    | 7,592   | 7,488   | 7,499   | 24   | 24      | 0      | 0      | 56,8   | 51,5   | 9       | 5,1     | -           |
| Итого:     | 1,526   | 195,02 | 195,204 | 192,104 | 192,991 | 744  | 744     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 1,526   |        |         |         |         |      |         |        |        |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3    | V2, м3    | M1, т     | M2, т     | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 20.08.2025 | 254,425 | 12989,043 | 12754,414 | 12690,245 | 12593,238 | 8892,4  | 0,04   |
| 20.09.2025 | 255,951 | 13184,06  | 12949,617 | 12882,35  | 12786,229 | 9636,4  | 0,04   |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 7:31:18