

#94385#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 22.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Промсвязьбанк, ПАО
Барнаульская 4, Калининград

Заводской номер счётчика 1242163	Показания прибора, Гкал 20.09.2024	Предыдущие показания, Гкал 22.08.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1,687	0,403	1.284

Подпись исполнителя _____



#94384#

Отчёт за период с 22.08.2024 по 20.09.2024.

Номер абонента
 Порядковый номер 2976
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1242163
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 24.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
23.08.2024	-	0,049	4,38	4,318	4,324	4,284	24	24	0	0	52,7	41,4	9	5,1
24.08.2024	-	0,033	4,366	4,279	4,312	4,24	24	24	0	0	51,7	44,1	9	5,1
25.08.2024	-	0,031	4,345	4,22	4,291	4,181	24	24	0	0	51,9	44,7	9	5,1
26.08.2024	-	0,053	4,6	4,51	4,541	4,475	24	24	0	0	52,8	41,2	9	5,1
27.08.2024	-	0,047	4,65	4,546	4,59	4,507	24	24	0	0	53,2	43,1	9	5,1
28.08.2024	-	0,052	4,416	4,296	4,36	4,263	24	24	0	0	52,8	41	9	5,1
29.08.2024	-	0,045	4,217	4,079	4,163	4,047	24	24	0	0	52,5	41,8	9	5,1
30.08.2024	-	0,046	4,253	4,115	4,199	4,082	24	24	0	0	52,7	41,8	9	5,1
31.08.2024	-	0,033	4,192	4,042	4,141	4,006	24	24	0	0	51,7	43,8	9	5,1
01.09.2024	-	0,032	4,582	4,449	4,525	4,407	24	24	0	0	52,1	45,1	9	5,1
02.09.2024	-	0,049	4,795	4,674	4,734	4,635	24	24	0	0	52,7	42,4	9	5,1
03.09.2024	-	0,05	4,671	4,536	4,61	4,498	24	24	0	0	53,3	42,4	9	5,1
04.09.2024	-	0,052	4,299	4,181	4,243	4,148	24	24	0	0	53,1	41	9	5,1
05.09.2024	-	0,047	4,482	4,365	4,425	4,329	24	24	0	0	52,7	42,1	9	5,1
06.09.2024	-	0,047	4,554	4,445	4,496	4,409	24	24	0	0	52,8	42,4	9	5,1
07.09.2024	-	0,031	4,003	3,893	3,954	3,859	24	24	0	0	51,6	43,9	9	5,1
08.09.2024	-	0,03	4,054	3,955	4,005	3,92	24	24	0	0	51,4	44,1	9	5,1
09.09.2024	-	0,044	4,425	4,339	4,369	4,303	24	24	0	0	52,4	42,4	9	5,1
10.09.2024	-	0,049	4,4	4,297	4,344	4,263	24	24	0	0	52,6	41,4	9	5,1
11.09.2024	-	0,058	4,809	4,712	4,747	4,675	24	24	0	0	53,2	41	9	5,1
12.09.2024	-	0,048	4,586	4,503	4,528	4,467	24	24	0	0	52,5	41,9	9	5,1
13.09.2024	-	0,05	4,619	4,521	4,561	4,486	24	24	0	0	52,4	41,5	9	5,1
14.09.2024	-	0,033	4,571	4,517	4,516	4,477	24	24	0	0	51,4	44,1	9	5,1
15.09.2024	-	0,032	4,754	4,726	4,695	4,682	24	24	0	0	51,8	45	9	5,1
16.09.2024	-	0,051	4,731	4,669	4,671	4,631	24	24	0	0	52,7	41,8	9	5,1
17.09.2024	-	0,048	4,655	4,593	4,595	4,555	24	24	0	0	52,8	42,4	9	5,1
18.09.2024	-	0,049	4,62	4,554	4,561	4,517	24	24	0	0	52,7	42	9	5,1
19.09.2024	-	0,046	4,308	4,242	4,254	4,208	24	24	0	0	52,4	41,8	9	5,1
20.09.2024	-	0,047	4,468	4,396	4,412	4,36	24	24	0	0	52,4	41,8	9	5,1
Итого:	-	1,282	129,805	126,972	128,166	125,914	696	696	-	-	52,45	42,53	9	5,1

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Tтп, ч
22.08.2024	0,403	41,883	31,724	41,355	31,456	181,43	0,04
20.09.2024	1,687	171,686	158,696	169,522	157,371	877,43	0,04

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения