

#102234#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.10.2024 по 20.11.2024

Потребитель Промсвязьбанк, ПАО
Адрес потребителя Барнавальская 4, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 2976
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1242163
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|---------|------------|----------|----------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 21.10.2024 | 1,044 | 55,632 | 54,872 | 1834592 | 54,433 | 54,222 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 50,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 22.10.2024 | 0,567 | 20,249 | 20,186 | 3865728 | 19,805 | 20,026 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 41,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 23.10.2024 | 0,518 | 16,311 | 16,301 | -2621856 | 15,958 | 16,2 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 37,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 24.10.2024 | 0,381 | 16,883 | 16,616 | -48037472 | 16,582 | 16,481 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 41,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 25.10.2024 | 0,961 | 36,062 | 35,63 | 46858304 | 35,285 | 35,337 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 42,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 26.10.2024 | 0,761 | 26,874 | 26,689 | -327840 | 26,295 | 26,489 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 40,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 27.10.2024 | 0,669 | 21,879 | 21,779 | 1965888 | 21,404 | 21,634 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 38,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 28.10.2024 | 1,271 | 75,518 | 74,131 | -260768 | 73,881 | 73,173 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 52,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 29.10.2024 | 1,238 | 72,951 | 71,776 | -1966112 | 71,382 | 70,867 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 52,2 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 30.10.2024 | 1,174 | 64,839 | 63,915 | 2359232 | 63,43 | 63,13 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 51,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 31.10.2024 | 1,343 | 91,954 | 90,259 | -327328 | 89,96 | 88,997 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 69,8 | 54,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 01.11.2024 | 1,078 | 59,439 | 58,641 | -131456 | 58,15 | 57,924 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 51,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 02.11.2024 | 1,482 | 133,173 | 129,909 | -523584 | 130,292 | 127,867 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 58,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 03.11.2024 | 1,437 | 132,712 | 129,418 | 1507392 | 129,823 | 127,348 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 58,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 04.11.2024 | 1,345 | 123,625 | 120,57 | -2162720 | 120,957 | 118,666 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 58,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 05.11.2024 | 1,208 | 96,955 | 94,777 | 2293632 | 94,843 | 93,339 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 57,2 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 06.11.2024 | 1,314 | 89,805 | 87,924 | -4260128 | 87,882 | 86,717 | 0 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 69,2 | 54,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 07.11.2024 | 1,515 | 91,416 | 89,513 | 5832576 | 89,412 | 88,329 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 53,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 08.11.2024 | 1,216 | 50,968 | 50,243 | -1311456 | 49,857 | 49,759 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 45,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 09.11.2024 | 1,319 | 61,884 | 60,939 | -3538752 | 60,554 | 60,296 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 47,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 10.11.2024 | 1,53 | 73,464 | 72,341 | 19726688 | 71,758 | 71,459 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 51,2 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 11.11.2024 | 1,534 | 61,765 | 60,974 | 23658432 | 60,199 | 60,247 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76 | 50,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 12.11.2024 | 1,472 | 54,903 | 54,285 | 1572704 | 53,503 | 53,684 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,3 | 48,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 13.11.2024 | 1,964 | 113,581 | 111,219 | -195648 | 110,687 | 109,455 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,2 | 58,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 14.11.2024 | 1,865 | 131,865 | 128,722 | -26476608 | 128,817 | 126,734 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 57,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 15.11.2024 | 1,706 | 125,542 | 122,506 | -18546912 | 122,846 | 120,755 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 55,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 16.11.2024 | 1,653 | 118,702 | 115,903 | -454563264 | 116,126 | 114,242 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 55,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 17.11.2024 | 1,702 | 132,55 | 129,274 | 0 | 129,659 | 127,338 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70 | 56,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 18.11.2024 | 1,762 | 129,321 | 126,185 | 0 | 126,429 | 124,285 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,9 | 57,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 19.11.2024 | 1,828 | 127,428 | 124,411 | 0 | 124,466 | 122,488 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 57,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 20.11.2024 | 1,809 | 129,126 | 126,012 | 0 | 126,141 | 124,056 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 58 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| Итого: | 40,666 | 2537,376 | 2485,92 | -453776736 | 2480,816 | 2451,544 | 0 | 744,99 | 744,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 40,666 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744,99

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|----------|-----------|----------|----------|-------|---------|--------|
| 20.10.2024 | 8,604 | 733,802 | 710,437 | 453776736 | 720,327 | 701,496 | 0 | 1597,42 | 0,04 |
| 20.11.2024 | 49,27 | 3271,179 | 3196,358 | 0 | 3201,146 | 3153,039 | 0 | 2342,41 | 0,04 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.11.2024 7:52:55