

#120600#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 27.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Репина 42-44, Калининград
13

Заводской номер счётчика 20103216	Показания прибора, ГДж 23.03.2025	Предыдущие показания, ГДж 27.02.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	119,058	6,665	112.393	26.845

Подпись исполнителя



#120599#

Отчёт за период с 27.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 9307
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20103216
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
28.02.2025	-	4,535	0	122,753	0	0	120,73	0	0	24	0	59,7	50,7	0,27	0,24
01.03.2025	-	4,861	0	123,158	0	0	121,008	0	0	24	0	61,5	51,9	0,27	0,24
02.03.2025	-	4,848	0	123,455	0	0	121,281	0	0	24	0	61,8	52,3	0,27	0,24
03.03.2025	-	4,608	0	123,069	0	0	121,007	0	0	24	0	60,3	51,2	0,26	0,24
04.03.2025	-	4,599	0	123,645	0	0	121,589	0	0	24	0	60	51	0,26	0,24
05.03.2025	-	4,542	0	124,81	0	0	122,726	0	0	24	0	60	51,2	0,27	0,24
06.03.2025	-	4,542	0	125,924	0	0	123,777	0	0	24	0	60,7	51,9	0,27	0,24
07.03.2025	-	4,46	0	125,816	0	0	123,691	0	0	24	0	60,5	51,9	0,26	0,24
08.03.2025	-	4,424	0	126,762	0	0	124,618	0	0	24	0	60,6	52,1	0,26	0,24
09.03.2025	-	4,369	0	127,173	0	0	125,024	0	0	24	0	60,5	52,2	0,26	0,23
10.03.2025	-	4,483	0	129,268	0	0	127,012	0	0	24	0	61,6	53,2	0,27	0,24
11.03.2025	-	4,472	0	125,103	0	0	122,972	0	0	24	0	60,8	52,1	0,26	0,23
12.03.2025	-	4,575	0	125,007	0	0	122,852	0	0	24	0	61,1	52,2	0,27	0,24
13.03.2025	-	4,74	0	124,262	0	0	122,064	0	0	24	0	62	52,8	0,26	0,24
14.03.2025	-	5,006	0	124,143	0	0	121,851	0	0	24	0	63,3	53,5	0,27	0,24
15.03.2025	-	5,123	0	124,329	0	0	122,018	0	0	24	0	63,7	53,7	0,27	0,24
16.03.2025	-	5,147	0	124,414	0	0	122,08	0	0	24	0	63,9	53,8	0,26	0,24
17.03.2025	-	5,164	0	123,626	0	0	121,322	0	0	24	0	63,7	53,6	0,26	0,23
18.03.2025	-	5,026	0	124,09	0	0	121,84	0	0	24	0	62,8	53	0,26	0,24
19.03.2025	-	4,776	0	124,343	0	0	122,184	0	0	24	0	61,4	52	0,26	0,23
20.03.2025	-	4,627	0	125,418	0	0	123,285	0	0	24	0	60,7	51,7	0,26	0,24
21.03.2025	-	4,436	0	126,118	0	0	124,013	0	0	24	0	60,1	51,6	0,26	0,24
22.03.2025	-	4,589	0	127,243	0	0	125,037	0	0	24	0	61,3	52,5	0,26	0,24
23.03.2025	-	4,441	0	126,757	0	0	124,607	0	0	24	0	60,6	52,1	0,26	0,24
Итого:	-	112,393	0	3000,686	0	0	2948,588	0	0	576	0	61,36	52,26	0,26	0,24

Общее время работы системы 576 час.

Период нормальной работы системы 576 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
27.02.2025	6,665	179,911	0	0	176,941	0	0	35	338
23.03.2025	119,058	3180,595	0	0	3125,53	0	0	611	338

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения