

#83833#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Репина 42-44, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9307
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20103216
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.04.2024	0,948	0	55,948	0	0	55,252	0	0	24	0	50,1	46	0,07	0,06	5,1
19.04.2024	4,378	0	214,591	0	0	211,094	0	0	24	0	59,3	54,4	0,24	0,19	4,7
20.04.2024	4,805	0	176,212	0	0	173,397	0	0	24	0	58,6	52	0,25	0,21	4,2
21.04.2024	4,805	0	176,53	0	0	173,72	0	0	24	0	58,4	51,8	0,25	0,21	3,6
22.04.2024	4,678	0	171,204	0	0	168,573	0	0	24	0	57,5	50,9	0,24	0,21	3,7
23.04.2024	4,752	0	169,975	0	0	167,336	0	0	24	0	57,8	51	0,25	0,21	3,1
24.04.2024	4,331	0	163,438	0	0	161,067	0	0	24	0	55,8	49,4	0,24	0,21	2,9
25.04.2024	4,213	0	172,479	0	0	170,021	0	0	24	0	55,2	49,3	0,25	0,21	4,9
26.04.2024	3,753	0	179,596	0	0	177,28	0	0	24	0	52,5	47,5	0,25	0,21	6,4
27.04.2024	3,407	0	166,57	0	0	164,58	0	0	24	0	50,5	45,5	0,23	0,2	7,8
28.04.2024	3,265	0	160,439	0	0	158,53	0	0	24	0	50,4	45,5	0,22	0,19	12,1
29.04.2024	3,099	0	157,346	0	0	155,473	0	0	24	0	50,4	45,7	0,21	0,18	14,6
30.04.2024	2,97	0	158,857	0	0	156,995	0	0	24	0	50	45,5	0,21	0,18	16,9
01.05.2024	2,71	0	155,111	0	0	153,357	0	0	24	0	49,2	45	0,19	0,16	16,1
02.05.2024	1,221	0	74,984	0	0	74,159	0	0	24	0	48,3	44,4	0,12	0,11	-
Итого:	53,335	0	2353,28	0	0	2320,834	0	0	360	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,739														

Общее время работы системы, ч 360

Период нормальной работы системы, ч 360

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.04.2024	3019,872	58453,789	0	0	57338,841	0	0	25474	29
02.05.2024	3073,208	60807,068	0	0	59659,676	0	0	25834	29

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
16.05.2024 10:29:23