

#98807#

Отчёт по теплопотреблению за период с 07.10.2024 по 23.10.2024

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Репина 42-44, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9307
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20103216
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
08.10.2024	2,697	0	74,862	0	0	73,655	0	0	24	0	58,6	49,9	0,32	0,31	-
09.10.2024	4,456	0	143,014	0	0	140,797	0	0	24	0	57,8	50,3	0,41	0,38	-
10.10.2024	3,576	0	130,068	0	0	128,373	0	0	24	0	52,9	46,3	0,4	0,38	-
11.10.2024	3,441	0	124,35	0	0	122,784	0	0	24	0	52,1	45,4	0,4	0,39	-
12.10.2024	3,469	0	129,012	0	0	127,417	0	0	24	0	51,6	45,1	0,41	0,39	-
13.10.2024	3,484	0	132,552	0	0	130,933	0	0	24	0	51,2	44,9	0,41	0,39	-
14.10.2024	3,525	0	132,753	0	0	131,112	0	0	24	0	51,6	45,2	0,41	0,39	-
15.10.2024	4,075	0	133,342	0	0	131,449	0	0	24	0	55,2	47,8	0,36	0,34	-
16.10.2024	4,737	0	128,51	0	0	126,338	0	0	24	0	60,5	51,5	0,26	0,24	-
17.10.2024	4,823	0	128,691	0	0	126,482	0	0	24	0	61	51,9	0,27	0,24	-
18.10.2024	4,698	0	128,792	0	0	126,632	0	0	24	0	60,2	51,4	0,27	0,24	-
19.10.2024	4,775	0	129,573	0	0	127,36	0	0	24	0	60,9	51,9	0,27	0,24	-
20.10.2024	4,69	0	129,205	0	0	127,023	0	0	24	0	60,5	51,6	0,27	0,24	-
21.10.2024	4,72	0	131,33	0	0	129,072	0	0	24	0	61,1	52,3	0,27	0,24	-
22.10.2024	4,718	0	134,023	0	0	131,623	0	0	24	0	62,5	53,9	0,27	0,24	-
23.10.2024	4,628	0	132,82	0	0	130,476	0	0	24	0	61,9	53,4	0,25	0,22	-
Итого:	66,512	0	2042,897	0	0	2011,526	0	0	384	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,886														

Общее время работы системы, ч 384

Период нормальной работы системы, ч 384

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
07.10.2024	3073,218	60810,756	0	0	59663,362	0	0	29626	29
23.10.2024	3139,73	62853,652	0	0	61674,891	0	0	30010	29

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.10.2024 11:20:44