

# #102233#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Репина 42-44, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 9307  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20103216  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2024	4,546	0	132,643	0	0	130,375	0	0	24	0	60,8	52,5	0,25	0,22	11,4
25.10.2024	4,636	0	132,124	0	0	129,882	0	0	24	0	60,5	52	0,24	0,22	8,5
26.10.2024	4,688	0	131,912	0	0	129,611	0	0	24	0	61,5	52,8	0,25	0,22	4
27.10.2024	4,673	0	132,356	0	0	130,046	0	0	24	0	61,5	52,9	0,27	0,24	8,2
28.10.2024	4,64	0	129,893	0	0	127,625	0	0	24	0	61,6	52,9	0,26	0,24	9,6
29.10.2024	4,663	0	130,818	0	0	128,52	0	0	24	0	61,8	53,1	0,26	0,24	10,2
30.10.2024	4,709	0	130,919	0	0	128,578	0	0	24	0	62,2	53,5	0,26	0,24	10,9
31.10.2024	4,682	0	129,642	0	0	127,364	0	0	24	0	61,7	52,9	0,26	0,24	12,2
01.11.2024	4,72	0	131,229	0	0	128,897	0	0	24	0	62,2	53,4	0,26	0,24	9,6
02.11.2024	4,539	0	126,077	0	0	123,942	0	0	24	0	60,6	51,9	0,26	0,24	-
03.11.2024	4,593	0	125,821	0	0	123,708	0	0	24	0	60,3	51,5	0,26	0,24	-
04.11.2024	4,625	0	127,047	0	0	124,876	0	0	24	0	60,8	52	0,26	0,24	-
05.11.2024	4,539	0	124,566	0	0	122,499	0	0	24	0	59,9	51	0,26	0,23	-
06.11.2024	4,515	0	124,408	0	0	122,364	0	0	24	0	59,6	50,7	0,26	0,24	-
07.11.2024	4,754	0	125,061	0	0	122,93	0	0	24	0	60,8	51,5	0,26	0,24	-
08.11.2024	4,755	0	126,017	0	0	123,842	0	0	24	0	61,2	52	0,27	0,24	-
09.11.2024	4,616	0	124,978	0	0	122,884	0	0	24	0	60,2	51,3	0,26	0,24	-
10.11.2024	4,944	0	124,826	0	0	122,622	0	0	24	0	61,9	52,3	0,26	0,24	-
11.11.2024	5,382	0	124,444	0	0	122,04	0	0	24	0	65,1	54,6	0,27	0,24	-
12.11.2024	5,448	0	124,072	0	0	121,668	0	0	24	0	65,1	54,4	0,26	0,24	-
13.11.2024	5,466	0	124,032	0	0	121,636	0	0	24	0	65	54,3	0,26	0,24	-
14.11.2024	5,09	0	124,26	0	0	122,009	0	0	24	0	62,7	52,8	0,26	0,24	-
15.11.2024	4,748	0	124,805	0	0	122,71	0	0	24	0	60,2	51	0,26	0,24	-
16.11.2024	4,791	0	125,586	0	0	123,426	0	0	24	0	61	51,7	0,27	0,24	-
17.11.2024	4,739	0	124,897	0	0	122,764	0	0	24	0	60,8	51,6	0,27	0,24	-
18.11.2024	4,811	0	124,35	0	0	122,22	0	0	24	0	60,9	51,5	0,26	0,24	-
19.11.2024	5,03	0	124,011	0	0	121,817	0	0	24	0	62	52,2	0,26	0,24	-
20.11.2024	5,014	0	124,254	0	0	122,051	0	0	24	0	62,1	52,3	0,27	0,24	-
21.11.2024	5,544	0	126,217	0	0	123,801	0	0	24	0	64,7	54	0,27	0,24	-
22.11.2024	5,701	0	134,365	0	0	131,72	0	0	24	0	65,7	55,3	0,27	0,24	-
23.11.2024	5,431	0	124,033	0	0	121,677	0	0	24	0	64,3	53,7	0,27	0,24	-
Итого:	151,032	0	3939,663	0	0	3870,104	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,073														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2024	3139,73	62853,652	0	0	61674,891	0	0	30010	29
23.11.2024	3290,76	66793,315	0	0	65544,994	0	0	30754	29

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.11.2024 7:39:23