

#112260#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Репина 42-44, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9307
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20103216
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	5,222	0	121,332	0	0	119,059	0	0	24	0	63,9	53,5	0,27	0,24	4,2
25.12.2024	5,141	0	121,133	0	0	118,914	0	0	24	0	63,2	52,9	0,27	0,22	1,8
26.12.2024	4,828	0	122,647	0	0	120,564	0	0	24	0	60,7	51,2	0,26	0,22	2,1
27.12.2024	4,741	0	123,647	0	0	121,552	0	0	24	0	60,5	51,2	0,26	0,2	3,8
28.12.2024	4,517	0	123,236	0	0	121,246	0	0	24	0	59	50,1	0,26	0,22	5,3
29.12.2024	4,828	0	123,813	0	0	121,708	0	0	24	0	60,7	51,3	0,27	0,17	4,3
30.12.2024	4,822	0	123,809	0	0	121,729	0	0	24	0	60,3	50,9	0,27	0,19	3,9
31.12.2024	4,746	0	123,702	0	0	121,656	0	0	24	0	59,7	50,4	0,27	0,21	4,8
01.01.2025	4,775	0	123,712	0	0	121,657	0	0	24	0	59,9	50,5	0,27	0,21	5,5
02.01.2025	4,961	0	123,676	0	0	121,544	0	0	24	0	61,2	51,4	0,27	0,24	4,2
03.01.2025	5,653	0	123,56	0	0	121,153	0	0	24	0	65,3	54,2	0,27	0,19	4
04.01.2025	5,76	0	123,154	0	0	120,723	0	0	24	0	65,7	54,4	0,27	0,22	-0,5
05.01.2025	5,88	0	123,238	0	0	120,758	0	0	24	0	66,4	54,8	0,27	0,2	-0,9
06.01.2025	5,708	0	123,081	0	0	120,656	0	0	24	0	65,7	54,4	0,27	0,16	-1,8
07.01.2025	4,836	0	123,637	0	0	121,559	0	0	24	0	60,4	50,9	0,27	0,19	-1,4
08.01.2025	4,988	0	123,061	0	0	120,943	0	0	24	0	61	51,2	0,26	0,19	4,9
09.01.2025	5,326	0	123,05	0	0	120,788	0	0	24	0	63,4	52,8	0,27	0,18	2,3
10.01.2025	5,205	0	123,075	0	0	120,849	0	0	24	0	62,7	52,4	0,27	0,19	0,7
11.01.2025	5,533	0	123,031	0	0	120,687	0	0	24	0	64,6	53,6	0,27	0,18	-
12.01.2025	5,602	0	123,359	0	0	120,975	0	0	24	0	65	54	0,27	0,17	-
13.01.2025	5,59	0	122,791	0	0	120,422	0	0	24	0	64,9	53,8	0,26	0,12	-
14.01.2025	5,478	0	122,369	0	0	120,074	0	0	24	0	64	53,1	0,27	0,14	-
15.01.2025	4,968	0	122,842	0	0	120,725	0	0	24	0	61,1	51,3	0,26	0,14	-
16.01.2025	4,877	0	122,552	0	0	120,493	0	0	24	0	60,3	50,7	0,26	0,16	-
17.01.2025	4,906	0	123,077	0	0	120,977	0	0	24	0	60,8	51,1	0,26	0,16	-
18.01.2025	4,782	0	123,05	0	0	120,997	0	0	24	0	60,1	50,7	0,26	0,15	-
19.01.2025	4,832	0	122,774	0	0	120,721	0	0	24	0	60,2	50,6	0,26	0,2	-
20.01.2025	5,303	0	122,525	0	0	120,284	0	0	24	0	63,1	52,6	0,26	0,14	-
21.01.2025	5,567	0	124,562	0	0	122,171	0	0	24	0	64,9	54	0,27	0,14	-
22.01.2025	5,571	0	123,054	0	0	120,678	0	0	24	0	65,1	54,1	0,27	0,15	-
23.01.2025	5,525	0	122,876	0	0	120,506	0	0	24	0	64,9	54	0,27	0,14	-
Итого:	160,471	0	3815,425	0	0	3746,768	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,328														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.12.2024	3439,36	70498,752	0	0	69185,92	0	0	31474	29
23.01.2025	3599,829	74314,183	0	0	72932,689	0	0	32218	29

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.01.2025 8:59:39