

#88205#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель Хозяин, ООО, УК
Адрес потребителя Баграмяна 14, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 5603
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 3060393
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	0,075	4,015	3,986	3,96	3,959	24	24	0	0	0	0	0	55	39	0,9	0,6	-
25.05.2024	0,068	3,947	3,917	3,895	3,89	24	24	0	0	0	0	0	54	39	0,9	0,6	-
26.05.2024	0,051	3,534	3,514	3,486	3,486	24	24	0	0	0	0	0	54	41	0,9	0,6	-
27.05.2024	0,072	4,131	4,104	4,075	4,075	24	24	0	0	0	0	0	54	39	0,9	0,6	-
28.05.2024	0,074	3,923	3,896	3,869	3,87	24	24	0	0	0	0	0	55	38	0,9	0,6	-
29.05.2024	0,061	3,738	3,719	3,688	3,69	24	24	0	0	0	0	0	54	40	0,9	0,6	-
30.05.2024	0,061	3,736	3,716	3,686	3,689	24	24	0	0	0	0	0	54	40	0,9	0,6	-
31.05.2024	0,073	4,13	4,106	4,074	4,078	24	24	0	0	0	0	0	54	39	0,9	0,6	-
01.06.2024	0,064	3,66	3,64	3,61	3,614	24	24	0	0	0	0	0	55	40	0,9	0,6	-
02.06.2024	0,048	8,387	8,385	8,282	8,298	24	24	0	0	0	0	0	52	47	0,9	0,6	-
03.06.2024	0,071	7,642	7,635	7,545	7,564	24	24	0	0	0	0	16	52	44	0,9	0,6	-
04.06.2024	0,069	3,883	3,865	3,83	3,839	24	24	0	0	0	0	0	55	39	0,9	0,6	-
05.06.2024	0,061	3,805	3,792	3,753	3,764	24	24	0	0	0	0	0	54	41	0,9	0,6	-
06.06.2024	0,062	3,823	3,812	3,771	3,784	24	24	0	0	0	0	0	54	40	0,9	0,6	-
07.06.2024	0,073	4,108	4,096	4,053	4,068	24	24	0	0	0	0	0	55	39	0,9	0,6	-
08.06.2024	0,062	4,027	4,02	3,973	3,988	24	24	0	0	0	0	0	54	41	0,9	0,6	-
09.06.2024	0,05	3,385	3,376	3,34	3,35	24	24	0	0	0	0	0	54	42	0,9	0,6	-
10.06.2024	0,074	4,156	4,139	4,1	4,11	24	24	0	0	0	0	0	54	39	0,9	0,6	-
11.06.2024	0,079	4,111	4,093	4,055	4,066	24	24	0	0	0	0	0	55	38	0,9	0,6	-
12.06.2024	0,064	3,898	3,887	3,846	3,858	24	24	0	0	0	0	0	54	40	0,9	0,6	-
13.06.2024	0,065	4,014	4,001	3,96	3,972	24	24	0	0	0	0	0	54	40	0,9	0,6	-
14.06.2024	0,081	4,306	4,281	4,247	4,253	24	24	0	0	0	0	0	55	38	0,9	0,6	-
15.06.2024	0,065	3,864	3,851	3,812	3,823	24	24	0	0	0	0	0	55	40	0,9	0,6	-
16.06.2024	0,049	3,547	3,543	3,499	3,514	24	24	0	0	0	0	0	54	42	0,9	0,6	-
17.06.2024	0,079	4,225	4,204	4,167	4,176	24	24	0	0	0	0	0	55	38	0,9	0,6	-
18.06.2024	0,078	4,199	4,188	4,142	4,159	24	24	0	0	0	0	0	55	39	0,9	0,6	-
19.06.2024	0,065	3,732	3,721	3,682	3,694	24	24	0	0	0	0	0	55	40	0,9	0,6	-
20.06.2024	0,069	3,937	3,922	3,883	3,895	24	24	0	0	0	0	0	55	39	0,9	0,6	-
21.06.2024	0,076	4,114	4,092	4,059	4,064	24	24	0	0	0	0	0	55	39	0,9	0,6	-
22.06.2024	0,068	4,166	4,154	4,11	4,123	24	24	0	0	0	0	0	54	40	0,9	0,6	-
23.06.2024	0,049	3,503	3,499	3,455	3,472	24	24	0	0	0	0	0	54	42	0,9	0,6	-
Итого:	2,056	129,646	129,154	127,907	128,185	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,768																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2024	261,001	9571,17	9431,373	9371,226	9345,794	17000,2	0
23.06.2024	263,057	9700,816	9560,523	9499,132	9473,981	17744,2	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2024 7:54:03