

#3488#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель Хозяин, ООО, УК
Адрес потребителя Баграмяна 14, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 5603
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 3060393
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	0,054	3,865	3,846	3,813	3,815	24	24	0	0	0	0	0	55	43	0,9	0,6	-
25.07.2022	0,073	4,205	4,179	4,147	4,149	24	24	0	0	0	0	0	55	40	0,9	0,6	-
26.07.2022	0,076	4,223	4,2	4,165	4,17	24	24	0	0	0	0	0	55	39	0,9	0,6	-
27.07.2022	0,076	4,293	4,264	4,234	4,233	24	24	0	0	0	0	0	55	40	0,9	0,6	-
28.07.2022	0,072	4,351	4,327	4,292	4,295	24	24	0	0	0	0	0	55	40	0,9	0,6	-
29.07.2022	0,073	4,214	4,186	4,155	4,155	24	24	0	0	0	0	0	55	40	0,9	0,6	-
30.07.2022	0,072	4,257	4,229	4,198	4,198	24	24	0	0	0	0	0	55	40	0,9	0,6	-
31.07.2022	0,054	3,995	3,977	3,941	3,944	24	24	0	0	0	0	0	54	43	0,9	0,6	-
01.08.2022	0,069	4,288	4,256	4,23	4,224	24	24	0	0	0	0	0	55	41	0,9	0,6	-
02.08.2022	0,079	4,342	4,313	4,282	4,283	24	24	0	0	0	0	0	55	39	0,9	0,6	-
03.08.2022	0,066	4,137	4,116	4,081	4,085	24	24	0	0	0	0	0	55	41	0,9	0,6	-
04.08.2022	0,073	4,313	4,293	4,254	4,262	24	24	0	0	0	0	0	55	40	0,9	0,6	-
05.08.2022	0,066	4,106	4,087	4,05	4,056	24	24	0	0	0	0	0	55	41	0,9	0,6	-
06.08.2022	0,064	3,972	3,952	3,917	3,923	24	24	0	0	0	0	0	55	41	0,9	0,6	-
07.08.2022	0,058	3,908	3,89	3,855	3,859	24	24	0	0	0	0	0	55	42	0,9	0,6	-
08.08.2022	0,081	4,371	4,35	4,31	4,32	24	24	0	0	0	0	0	55	39	0,9	0,6	-
09.08.2022	0,074	4,239	4,219	4,181	4,189	24	24	0	0	0	0	0	55	40	0,9	0,6	-
10.08.2022	0,074	4,23	4,209	4,172	4,179	24	24	0	0	0	0	0	55	40	0,9	0,6	-
11.08.2022	0,07	4,262	4,243	4,204	4,212	24	24	0	0	0	0	0	55	40	0,9	0,6	-
12.08.2022	0,07	4,254	4,236	4,196	4,205	24	24	0	0	0	0	0	55	40	0,9	0,6	-
13.08.2022	0,062	4,041	4,025	3,986	3,994	24	24	0	0	0	0	0	55	42	0,9	0,6	-
14.08.2022	0,052	3,941	3,926	3,888	3,894	24	24	0	0	0	0	0	54	43	0,9	0,6	-
15.08.2022	0,068	4,159	4,141	4,102	4,11	24	24	0	0	0	0	0	55	41	0,9	0,6	-
16.08.2022	0,074	4,269	4,248	4,21	4,218	24	24	0	0	0	0	0	55	40	0,9	0,6	-
17.08.2022	0,073	4,226	4,205	4,168	4,175	24	24	0	0	0	0	0	55	40	0,9	0,6	-
18.08.2022	0,064	4,016	3,996	3,961	3,965	24	24	0	0	0	0	0	55	41	0,9	0,6	-
19.08.2022	0,076	4,235	4,214	4,176	4,184	24	24	0	0	0	0	0	55	40	0,9	0,6	-
20.08.2022	0,066	4,042	4,021	3,986	3,99	24	24	0	0	0	0	0	55	41	0,9	0,6	-
21.08.2022	0,05	3,762	3,742	3,71	3,711	24	24	0	0	0	0	0	55	43	0,9	0,6	-
22.08.2022	0,071	4,122	4,093	4,065	4,063	24	24	0	0	0	0	0	55	40	0,9	0,6	-
23.08.2022	0,077	4,197	4,167	4,138	4,138	24	24	0	0	0	0	0	55	39	0,9	0,6	-
Итого:	2,127	128,835	128,15	127,067	127,198	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,829																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2022	2,169	117,09	116,254	115,497	115,482	922,54	0
23.08.2022	4,296	245,925	244,407	242,563	242,678	1666,54	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30.08.2022 8:14:42