

#28522#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Хозяин, ООО, УК
Баграмяна 14, Калининград
5603
ТЭСМА-106
3060393
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,073	4,062	4,025	4,005	3,997	24	24	0	0	0	0	0	55	39	0,9	0,6	-
25.07.2023	0,081	4,181	4,136	4,123	4,108	24	24	0	0	0	0	0	55	38	0,9	0,6	-
26.07.2023	0,066	4,038	4,004	3,984	3,975	24	24	0	0	0	0	0	54	40	0,9	0,6	-
27.07.2023	0,067	4,085	4,053	4,03	4,023	24	24	0	0	0	0	0	55	40	0,9	0,6	-
28.07.2023	0,079	4,148	4,114	4,091	4,087	24	24	0	0	0	0	0	55	39	0,9	0,6	-
29.07.2023	0,066	3,891	3,864	3,838	3,835	24	24	0	0	0	0	0	55	40	0,9	0,6	-
30.07.2023	0,053	3,658	3,634	3,608	3,605	24	24	0	0	0	0	0	55	42	0,9	0,6	-
31.07.2023	0,077	4,102	4,073	4,045	4,045	24	24	0	0	0	0	0	55	39	0,9	0,6	-
01.08.2023	0,07	3,867	3,841	3,813	3,814	24	24	0	0	0	0	0	55	39	0,9	0,6	-
02.08.2023	0,063	3,984	3,958	3,93	3,927	24	24	0	0	0	0	0	54	41	0,9	0,6	-
03.08.2023	0,066	4,041	4,019	3,985	3,989	24	24	0	0	0	0	0	55	40	0,9	0,6	-
04.08.2023	0,072	4,127	4,106	4,071	4,077	24	24	0	0	0	0	0	55	40	0,9	0,6	-
05.08.2023	0,061	3,867	3,845	3,814	3,815	24	24	0	0	0	0	0	55	41	0,9	0,6	-
06.08.2023	0,052	4,458	4,451	4,4	4,413	24	24	0	0	0	0	0	53	43	0,9	0,6	-
07.08.2023	0,07	4,601	4,599	4,539	4,564	24	24	0	0	0	0	0	54	41	0,9	0,6	-
08.08.2023	0,076	4,301	4,304	4,242	4,274	24	24	0	0	0	0	0	55	39	0,9	0,6	-
09.08.2023	0,069	4,083	4,082	4,026	4,052	24	24	0	0	0	0	0	55	40	0,9	0,6	-
10.08.2023	0,078	4,274	4,273	4,215	4,244	24	24	0	0	0	0	0	55	39	0,9	0,6	-
11.08.2023	0,084	4,457	4,459	4,396	4,429	24	24	0	0	0	0	0	55	38	0,9	0,6	-
12.08.2023	0,069	4,226	4,225	4,168	4,193	24	24	0	0	0	0	0	55	40	0,9	0,6	-
13.08.2023	0,052	3,933	3,92	3,879	3,888	24	24	0	0	0	0	0	54	43	0,9	0,6	-
14.08.2023	0,076	4,189	4,154	4,131	4,125	24	24	0	0	0	0	0	55	39	0,9	0,6	-
15.08.2023	0,077	4,294	4,243	4,235	4,213	24	24	0	0	0	0	0	55	39	0,9	0,6	-
16.08.2023	0,07	3,892	3,834	3,837	3,807	24	24	0	0	0	0	0	55	40	0,9	0,6	-
17.08.2023	0,079	4,099	4,041	4,042	4,014	24	24	0	0	0	0	0	55	39	0,9	0,6	-
18.08.2023	0,068	3,947	3,891	3,893	3,862	24	24	0	0	0	0	0	55	40	0,9	0,6	-
19.08.2023	0,057	3,772	3,719	3,72	3,689	24	24	0	0	0	0	0	55	42	0,9	0,6	-
20.08.2023	0,05	3,589	3,537	3,541	3,507	24	24	0	0	0	0	0	55	43	0,9	0,6	-
21.08.2023	0,062	3,793	3,737	3,74	3,709	24	24	0	0	0	0	0	55	41	0,9	0,6	-
22.08.2023	0,067	3,873	3,827	3,819	3,798	24	24	0	0	0	0	0	55	40	0,9	0,6	-
23.08.2023	0,062	3,779	3,734	3,727	3,706	24	24	0	0	0	0	0	55	41	0,9	0,6	-
Итого:	2,112	125,611	124,702	123,887	123,784	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,816																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2023	127,811	4269,294	4200,974	4181,021	4167,833	9681,73	0
23.08.2023	129,923	4394,905	4325,673	4304,911	4291,619	10425,73	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2023 8:03:05