

#95008#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Хозяин, ООО, УК
Баграмяна 14, Калининград
5603
ТЭСМА-106
3060393
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,058	3,164	3,146	3,122	3,125	24	24	0	0	0	0	0	54	39	0,9	0,6	-
25.08.2024	0,045	2,985	2,968	2,946	2,945	24	24	0	0	0	0	0	54	40	0,9	0,6	-
26.08.2024	0,071	3,584	3,566	3,534	3,545	24	24	0	0	0	0	0	55	37	0,9	0,6	-
27.08.2024	0,07	3,396	3,38	3,351	3,359	24	24	0	0	0	0	0	55	37	0,9	0,6	-
28.08.2024	0,065	3,326	3,312	3,281	3,29	24	24	0	0	0	0	0	55	38	0,9	0,6	-
29.08.2024	0,064	3,34	3,323	3,294	3,302	24	24	0	0	0	0	0	55	38	0,9	0,6	-
30.08.2024	0,067	3,321	3,308	3,275	3,287	24	24	0	0	0	0	0	55	37	0,9	0,6	-
31.08.2024	0,062	3,168	3,152	3,125	3,132	24	24	0	0	0	0	0	55	38	0,9	0,6	-
01.09.2024	0,051	2,967	2,95	2,926	2,93	24	24	0	0	0	0	0	54	40	0,9	0,6	-
02.09.2024	0,073	3,765	3,758	3,714	3,734	24	24	0	0	0	0	0	54	38	0,9	0,6	-
03.09.2024	0,07	3,486	3,475	3,439	3,453	24	24	0	0	0	0	0	55	37	0,9	0,6	-
04.09.2024	0,06	3,174	3,161	3,13	3,141	24	24	0	0	0	0	0	55	38	0,9	0,6	-
05.09.2024	0,062	3,352	3,338	3,306	3,315	24	24	0	0	0	0	0	54	39	0,9	0,6	-
06.09.2024	0,063	3,435	3,427	3,389	3,404	24	24	0	0	0	0	0	54	38	0,9	0,6	-
07.09.2024	0,059	3,146	3,136	3,104	3,114	24	24	0	0	0	0	0	55	38	0,9	0,6	-
08.09.2024	0,047	2,942	2,927	2,902	2,906	24	24	0	0	0	0	0	54	40	0,9	0,6	-
09.09.2024	0,064	3,561	3,553	3,513	3,528	24	24	0	0	0	0	0	54	39	0,9	0,6	-
10.09.2024	0,068	3,421	3,412	3,374	3,392	24	24	0	0	0	0	0	55	37	0,9	0,6	-
11.09.2024	0,063	3,343	3,334	3,298	3,312	24	24	0	0	0	0	0	55	38	0,9	0,6	-
12.09.2024	0,063	3,522	3,516	3,476	3,491	24	24	0	0	0	0	0	54	39	0,9	0,6	-
13.09.2024	0,074	3,637	3,624	3,587	3,603	24	24	0	0	0	0	0	55	37	0,9	0,6	-
14.09.2024	0,067	3,471	3,455	3,423	3,433	24	24	0	0	0	0	0	55	38	0,9	0,6	-
15.09.2024	0,054	3,188	3,172	3,145	3,149	24	24	0	0	0	0	0	54	39	0,9	0,6	-
16.09.2024	0,06	3,437	3,427	3,391	3,404	24	24	0	0	0	0	0	54	39	0,9	0,6	-
17.09.2024	0,066	3,46	3,45	3,413	3,427	24	24	0	0	0	0	0	55	38	0,9	0,6	-
18.09.2024	0,063	3,334	3,32	3,289	3,3	24	24	0	0	0	0	0	55	38	0,9	0,6	-
19.09.2024	0,071	3,552	3,539	3,503	3,517	24	24	0	0	0	0	0	55	37	0,9	0,6	-
20.09.2024	0,071	3,428	3,411	3,381	3,391	24	24	0	0	0	0	0	55	37	0,9	0,6	-
21.09.2024	0,063	3,351	3,338	3,305	3,316	24	24	0	0	0	0	0	54	38	0,9	0,6	-
22.09.2024	0,049	3,03	3,018	2,99	2,995	24	24	0	0	0	0	0	54	40	0,9	0,6	-
23.09.2024	0,069	3,422	3,409	3,375	3,389	24	24	0	0	0	0	0	55	37	0,9	0,6	-
Итого:	1,952	103,708	103,305	102,301	102,629	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,679																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2024	266,256	9887,559	9746,786	9683,423	9658,996	19208,2	0
23.09.2024	268,208	9991,265	9850,089	9785,722	9761,626	19952,2	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.09.2024 8:05:45