

#3497#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 23.10.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Хозяин, ООО, УК
Баграмяна 14, Калининград
5603
ТЭСМА-106
3060393
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, МВт*ч | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | Tmin | Tmax | Tdt | Ttn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|--------|---------|------|---------|------|------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2022 | 0,079 | 4,627 | 4,611 | 4,563 | 4,577 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 40 | 0,9 | 0,6 | - |
| 25.09.2022 | 0,059 | 4,331 | 4,32 | 4,272 | 4,284 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 43 | 0,9 | 0,6 | - |
| 26.09.2022 | 0,089 | 4,872 | 4,847 | 4,805 | 4,813 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 39 | 0,9 | 0,6 | - |
| 27.09.2022 | 0,089 | 4,848 | 4,828 | 4,781 | 4,795 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 39 | 0,9 | 0,6 | - |
| 28.09.2022 | 0,101 | 5,153 | 5,134 | 5,082 | 5,1 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 38 | 0,9 | 0,6 | - |
| 29.09.2022 | 0,079 | 6,774 | 6,765 | 6,69 | 6,709 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 42 | 0,9 | 0,6 | - |
| 30.09.2022 | 0,096 | 4,997 | 4,955 | 4,928 | 4,921 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 39 | 0,9 | 0,6 | - |
| 01.10.2022 | 0,08 | 4,317 | 4,283 | 4,256 | 4,252 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 40 | 0,9 | 0,6 | - |
| 02.10.2022 | 0,062 | 4,43 | 4,406 | 4,37 | 4,37 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 42 | 0,9 | 0,6 | - |
| 03.10.2022 | 0,094 | 4,21 | 4,167 | 4,147 | 4,139 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 38 | 0,9 | 0,6 | - |
| 04.10.2022 | 0,091 | 3,03 | 2,982 | 2,977 | 2,964 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 36 | 0,9 | 0,6 | - |
| 05.10.2022 | 0,08 | 2,672 | 2,629 | 2,624 | 2,613 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0,9 | 0,6 | - |
| 06.10.2022 | 0,092 | 3,13 | 3,049 | 3,076 | 3,031 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 36 | 0,9 | 0,6 | - |
| 07.10.2022 | 0,189 | 5,706 | 5,551 | 5,601 | 5,521 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35 | 0,9 | 0,6 | - |
| 08.10.2022 | 0,345 | 10,159 | 9,947 | 9,966 | 9,893 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0,9 | 0,6 | - |
| 09.10.2022 | 0,325 | 9,982 | 9,789 | 9,793 | 9,733 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 36 | 0,9 | 0,6 | - |
| 10.10.2022 | 0,372 | 11,149 | 10,972 | 10,937 | 10,911 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 36 | 0,9 | 0,6 | - |
| 11.10.2022 | 0,369 | 10,452 | 10,304 | 10,253 | 10,252 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 34 | 0,9 | 0,6 | - |
| 12.10.2022 | 0,35 | 10,375 | 10,238 | 10,179 | 10,182 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0,9 | 0,6 | - |
| 13.10.2022 | 0,344 | 9,97 | 9,85 | 9,78 | 9,798 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0,9 | 0,6 | - |
| 14.10.2022 | 0,351 | 10,439 | 10,325 | 10,243 | 10,27 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0,9 | 0,6 | - |
| 15.10.2022 | 0,331 | 9,657 | 9,553 | 9,477 | 9,504 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 34 | 0,9 | 0,6 | - |
| 16.10.2022 | 0,273 | 8,249 | 8,175 | 8,096 | 8,131 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35 | 0,9 | 0,6 | - |
| 17.10.2022 | 0,3 | 8,775 | 8,69 | 8,611 | 8,645 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 34 | 0,9 | 0,6 | - |
| 18.10.2022 | 0,301 | 8,671 | 8,588 | 8,51 | 8,546 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 34 | 0,9 | 0,6 | - |
| 19.10.2022 | 0,357 | 11,256 | 11,147 | 11,047 | 11,083 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0,9 | 0,6 | - |
| 20.10.2022 | 0,367 | 11,267 | 11,157 | 11,053 | 11,092 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 36 | 0,9 | 0,6 | - |
| 21.10.2022 | 0,398 | 12,659 | 12,525 | 12,421 | 12,45 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 37 | 0,9 | 0,6 | - |
| 22.10.2022 | 0,376 | 11,481 | 11,358 | 11,263 | 11,293 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 36 | 0,9 | 0,6 | - |
| 23.10.2022 | 0,304 | 9,084 | 9,006 | 8,909 | 8,955 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 36 | 0,9 | 0,6 | - |
| Итого: | 6,743 | 226,722 | 224,151 | 222,71 | 222,827 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 5,799 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, МВт*ч | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 23.09.2022 | 6,614 | 382,823 | 380,452 | 377,582 | 377,727 | 2410,54 | 0 |
| 23.10.2022 | 13,357 | 609,546 | 604,6 | 600,291 | 600,554 | 3130,54 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2022 8:00:39