

#98806#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Хозяин, ООО, УК
Баграмяна 14, Калининград
5603
ТЭСМА-106
3060393
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2024	0,076	3,644	3,634	3,595	3,612	24	24	0	0	0	0	0	55	36	0,9	0,6	-
25.09.2024	0,07	3,424	3,408	3,377	3,389	24	24	0	0	0	0	0	55	37	0,9	0,6	-
26.09.2024	0,069	3,439	3,425	3,393	3,403	24	24	0	0	0	0	0	54	37	0,9	0,6	-
27.09.2024	0,074	3,549	3,532	3,501	3,512	24	24	0	0	0	0	0	55	36	0,9	0,6	-
28.09.2024	0,067	3,4	3,382	3,354	3,361	24	24	0	0	0	0	0	54	37	0,9	0,6	-
29.09.2024	0,051	3,075	3,057	3,034	3,035	24	24	0	0	0	0	0	54	39	0,9	0,6	-
30.09.2024	0,078	3,855	3,84	3,804	3,816	24	24	0	0	0	0	0	54	37	0,9	0,6	-
01.10.2024	0,074	4,047	4,029	3,994	4,004	24	24	0	0	0	0	0	53	38	0,9	0,6	-
02.10.2024	0,072	3,587	3,544	3,538	3,522	24	24	0	0	0	0	0	54	37	0,9	0,6	-
03.10.2024	0,079	4,107	4,069	4,053	4,044	24	24	0	0	0	0	0	54	37	0,9	0,6	-
04.10.2024	0,078	4,026	3,989	3,974	3,965	24	24	0	0	0	0	0	54	37	0,9	0,6	-
05.10.2024	0,063	3,688	3,656	3,639	3,632	24	24	0	0	0	0	0	54	39	0,9	0,6	-
06.10.2024	0,056	3,473	3,442	3,427	3,418	24	24	0	0	0	0	0	53	40	0,9	0,6	-
07.10.2024	0,072	3,909	3,879	3,857	3,854	24	24	0	0	0	0	0	54	38	0,9	0,6	-
08.10.2024	0,247	9,548	9,422	9,398	9,368	24	24	0	0	0	0	0	59	36	0,9	0,6	-
09.10.2024	0,43	15,915	15,735	15,646	15,638	24	24	0	0	0	0	0	61	37	0,9	0,6	-
10.10.2024	0,301	10,535	10,427	10,351	10,363	24	24	0	0	0	0	0	62	37	0,9	0,6	-
11.10.2024	0,448	14,326	14,067	14,049	13,976	24	24	0	0	0	0	0	66	38	0,9	0,6	-
12.10.2024	0,473	18,085	17,772	17,741	17,63	24	24	0	0	0	0	0	65	42	0,9	0,6	-
13.10.2024	0,477	18,236	17,903	17,882	17,753	24	24	0	0	0	0	0	66	43	0,9	0,6	-
14.10.2024	0,459	16,023	15,713	15,711	15,595	24	24	0	0	0	0	0	66	41	0,9	0,6	-
15.10.2024	0,467	16,351	16,021	16,033	15,901	24	24	0	0	0	0	0	66	41	0,9	0,6	-
16.10.2024	0,525	20,854	20,457	20,456	20,282	24	24	0	0	0	0	0	65	43	0,9	0,6	-
17.10.2024	0,558	20,988	20,567	20,579	20,397	24	24	0	0	0	0	0	66	43	0,9	0,6	-
18.10.2024	0,533	21,01	20,601	20,606	20,424	24	24	0	0	0	0	0	65	43	0,9	0,6	-
19.10.2024	0,493	18,665	18,275	18,302	18,122	24	24	0	0	0	0	0	66	43	0,9	0,6	-
20.10.2024	0,465	18,035	17,663	17,688	17,516	24	24	0	0	0	0	0	65	43	0,9	0,6	-
21.10.2024	0,462	16	15,635	15,693	15,521	24	24	0	0	0	0	0	65	40	0,9	0,6	-
22.10.2024	0,368	11,076	10,824	10,861	10,761	24	24	0	0	0	0	0	66	37	0,9	0,6	-
23.10.2024	0,342	10,829	10,639	10,626	10,566	24	24	0	0	0	0	0	64	39	0,9	0,6	-
Итого:	8,027	307,699	302,607	302,162	300,38	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,903																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2024	268,208	9991,265	9850,089	9785,722	9761,626	19952,2	0
23.10.2024	276,235	10298,966	10152,698	10087,884	10062,008	20672,2	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2024 9:28:41