

#133147#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Город мастеров, ООО, УК
Толстикова 15/1, Калининград
7146

Заводской номер счётчика 1559896	Показания прибора, Гкал 23.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2987,9	2974,672	13.228

Подпись исполнителя



#133146#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 7146
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1559896
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	0,99	76,688	75,953	74,938	74,766	24	24	0	0	71,7	58,6	9	5,1
25.05.2025	-	0,979	75,656	74,938	73,938	73,75	24	24	0	0	71,7	58,5	9	5,1
26.05.2025	-	0,925	75,391	74,688	73,688	73,484	24	24	0	0	71,4	58,9	9	5,1
27.05.2025	-	0,944	76,938	76,266	75,203	75,047	24	24	0	0	71,5	59	9	5,1
28.05.2025	-	0,878	78,984	78,359	77,156	77,016	24	24	0	0	72	60,7	9	5,1
29.05.2025	-	0,953	77,75	77,062	75,984	75,828	24	24	0	0	71,5	59	9	5,1
30.05.2025	-	0,959	78,172	77,516	76,406	76,266	24	24	0	0	71,6	59,2	9	5,1
31.05.2025	-	0,954	78,672	78	76,875	76,734	24	24	0	0	71,6	59,3	9	5,1
01.06.2025	-	0,967	78,422	77,75	76,641	76,5	24	24	0	0	71,6	59	9	5,1
02.06.2025	-	0,95	79,547	78,891	77,719	77,578	24	24	0	0	71,9	59,8	9	5,1
03.06.2025	-	0,941	75,969	75,297	74,25	74,094	24	24	0	0	71,4	58,8	9	5,1
04.06.2025	-	0,279	26,469	26,266	25,859	25,812	24	24	0	0	71,7	61	9	5,1
05.06.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	45,6	22,9	9	5,1
06.06.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	39,1	21,2	9	5,1
07.06.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	34	20,5	9	5,1
08.06.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	30,6	20,1	9	5,1
09.06.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	27,9	19	9	5,1
10.06.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	25,8	19	9	5,1
11.06.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	24	18,9	9	5,1
12.06.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	22,2	18,4	9	5,1
13.06.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,8	17,8	9	5,1
14.06.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,8	17,8	9	5,1
15.06.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,3	17,9	9	5,1
16.06.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19	18,1	9	5,1
17.06.2025	-	0,154	25,453	24,953	25,109	24,688	24	24	0	0	52,6	46,6	9	5,1
18.06.2025	-	0,428	65,047	64,312	63,641	63,125	24	24	0	0	69,7	63	9	5,1
19.06.2025	-	0,352	68,469	67,812	66,953	66,516	24	24	0	0	70,3	65,1	9	5,1
20.06.2025	-	0,385	71,188	70,547	69,609	69,156	24	24	0	0	71,1	65,7	9	5,1
21.06.2025	-	0,4	69,984	69,328	68,391	67,984	24	24	0	0	71,2	65,4	9	5,1
22.06.2025	-	0,363	69,844	69,219	68,281	67,844	24	24	0	0	71,3	66,1	9	5,1
23.06.2025	-	0,427	70,219	69,516	68,641	68,156	24	24	0	0	71,1	65	9	5,1
Итого:	-	13,228	1318,862	1306,673	1289,282	1284,344	744	744	-	-	53,71	44,53	9	5,1

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	2974,672	149760,312	151157,344	146090,469	149084,203	30953,87	0,01
23.06.2025	2987,9	151079,172	152464,016	147379,75	150368,547	31697,87	0,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения