#3469#

# Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

| | |
|---|---|
| Потребитель | Город мастеров, ООО, УК |
| Адрес потребителя | Толстикова 15/1, Калининград |
| Номер абонента | 7146 |
| Порядковый номер | 4615 |
| Тип теплосчётчика | ТЭМ-104 |
| Заводской номер | 1559896 |
| Номер системы | 1 |

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2022 | 1,041 | 79,191 | 79,34 | 77,447 | 78,146 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 57 | 9 | 5,1 | - |
| 25.07.2022 | 1,011 | 81,752 | 81,949 | 79,963 | 80,695 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 57,5 | 9 | 5,1 | - |
| 26.07.2022 | 0,973 | 80,668 | 80,883 | 78,889 | 79,621 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 58,1 | 9 | 5,1 | - |
| 27.07.2022 | 0,998 | 80,01 | 80,215 | 78,268 | 78,998 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70 | 57,3 | 9 | 5,1 | - |
| 28.07.2022 | 0,983 | 77,756 | 77,941 | 76,062 | 76,768 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 57 | 9 | 5,1 | - |
| 29.07.2022 | 1,01 | 79,576 | 79,775 | 77,84 | 78,572 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70 | 57,1 | 9 | 5,1 | - |
| 30.07.2022 | 1,012 | 80,074 | 80,281 | 78,318 | 79,062 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 57,3 | 9 | 5,1 | - |
| 31.07.2022 | 1,018 | 79,553 | 79,764 | 77,82 | 78,564 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70 | 57 | 9 | 5,1 | - |
| 01.08.2022 | 0,985 | 81,334 | 81,568 | 79,553 | 80,311 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 57,8 | 9 | 5,1 | - |
| 02.08.2022 | 1,014 | 81,385 | 81,609 | 79,605 | 80,365 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 57,4 | 9 | 5,1 | - |
| 03.08.2022 | 1,03 | 82,123 | 82,355 | 80,314 | 81,094 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 57,5 | 9 | 5,1 | - |
| 04.08.2022 | 1,027 | 82,506 | 82,75 | 80,688 | 81,475 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 57,7 | 9 | 5,1 | - |
| 05.08.2022 | 0,979 | 82,775 | 83,055 | 80,965 | 81,762 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 58,1 | 9 | 5,1 | - |
| 06.08.2022 | 1,04 | 82,725 | 82,984 | 80,904 | 81,717 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 57,5 | 9 | 5,1 | - |
| 07.08.2022 | 0,998 | 80,609 | 80,881 | 78,852 | 79,648 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 57,4 | 9 | 5,1 | - |
| 08.08.2022 | 1,019 | 81,473 | 81,732 | 79,709 | 80,504 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 57 | 9 | 5,1 | - |
| 09.08.2022 | 1,022 | 80,127 | 80,373 | 78,365 | 79,152 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 57,3 | 9 | 5,1 | - |
| 10.08.2022 | 1,024 | 80,1 | 80,348 | 78,34 | 79,129 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 57,2 | 9 | 5,1 | - |
| 11.08.2022 | 1,032 | 82,51 | 82,768 | 80,689 | 81,496 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 57,7 | 9 | 5,1 | - |
| 12.08.2022 | 1,021 | 82,184 | 82,471 | 80,363 | 81,188 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 58 | 9 | 5,1 | - |
| 13.08.2022 | 1,01 | 81,102 | 81,375 | 79,305 | 80,117 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 57,8 | 9 | 5,1 | - |
| 14.08.2022 | 1,018 | 80,33 | 80,6 | 78,564 | 79,373 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 57,4 | 9 | 5,1 | - |
| 15.08.2022 | 0,995 | 82,615 | 82,916 | 80,803 | 81,629 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 58 | 9 | 5,1 | - |
| 16.08.2022 | 0,986 | 84,02 | 84,34 | 82,158 | 83,002 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 58,6 | 9 | 5,1 | - |
| 17.08.2022 | 0,984 | 82,715 | 83,025 | 80,889 | 81,717 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 58,4 | 9 | 5,1 | - |
| 18.08.2022 | 0,958 | 81,76 | 82,078 | 79,967 | 80,791 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 58,2 | 9 | 5,1 | - |
| 19.08.2022 | 0,95 | 83,5 | 83,846 | 81,67 | 82,52 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 58,6 | 9 | 5,1 | - |
| 20.08.2022 | 0,94 | 82,404 | 82,748 | 80,604 | 81,441 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70 | 58,4 | 9 | 5,1 | - |
| 21.08.2022 | 0,929 | 79,977 | 80,314 | 78,23 | 79,059 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70 | 58,2 | 9 | 5,1 | - |
| 22.08.2022 | 0,952 | 78,699 | 79,014 | 76,992 | 77,809 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 57,4 | 9 | 5,1 | - |
| 23.08.2022 | 0,969 | 81,35 | 81,676 | 79,568 | 80,408 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 58 | 9 | 5,1 | - |
| Итого: | 30,928 | 2516,903 | 2524,974 | 2461,704 | 2486,133 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 30,928 | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Общее время работы системы, ч | 744 |
| Период нормальной работы системы, ч | 744 |

## Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2022 | 627,939 | 28251,139 | 30373,189 | 27563,223 | 29999,014 | 6129,28 | 0 |
| 23.08.2022 | 658,866 | 30768,039 | 32898,164 | 30024,928 | 32485,146 | 6873,28 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2022 7:44:18