

#122002#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 08.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


АМ Менеджмент, ООО
Московский пр-т 242, Калининград

Заводской номер счётчика 20117310	Показания прибора, ГДж 08.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2535,193	2485,242	49.951	11.931

Подпись исполнителя _____



с 28.03.25 по 19
по расчет



#122001#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 08.04.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

9570

TB7 (ASCII)

20117310

1

09.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnap, °C	dQ, ГДж	dQг, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	68	50,8	0,53	0,29
22.03.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	68,9	52	0,53	0,29
23.03.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	67,1	49,1	0,53	0,29
24.03.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	68,4	48,1	0,53	0,29
25.03.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	68,5	49,1	0,53	0,29
26.03.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	68,3	50,2	0,53	0,29
27.03.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	68,4	46,4	0,53	0,29
27.03.2025	-	1,513	0	21,313	21,127	0	20,86	20,867	0	11	13	68,7	51,4	0,52	0,35
28.03.2025	-	3,309	0	47,164	47,396	0	46,164	46,812	0	24	0	68,7	51,6	0,52	0,41
29.03.2025	-	2,705	0	41,045	41,075	0	40,18	40,549	0	24	0	68,5	52,4	0,52	0,41
30.03.2025	-	2,494	0	40,635	40,586	0	39,777	40,047	0	24	0	68,4	53,5	0,51	0,41
31.03.2025	-	1,499	0	29,831	29,867	0	29,205	29,431	0	24	0	68,2	55,9	0,51	0,4
01.04.2025	-	3,708	0	47,081	47,261	0	46,088	46,724	0	24	0	68,4	49,2	0,51	0,41
02.04.2025	-	5,548	0	73,503	73,916	0	71,946	73,05	0	24	0	68,6	50,2	0,5	0,4
03.04.2025	-	3,525	0	45,938	46,629	0	44,938	46,065	0	24	0	69,6	50,9	0,5	0,39
04.04.2025	-	3,244	0	43,611	44,02	0	42,646	43,465	0	24	0	70,2	52,1	0,5	0,39
05.04.2025	-	4,572	0	52,388	52,564	0	51,2	51,957	0	24	0	71,1	49,8	0,48	0,39
06.04.2025	-	6,039	0	59,958	59,871	0	58,531	59,219	0	24	0	73,1	48,5	0,48	0,39
07.04.2025	-	6,14	0	67,772	67,599	0	66,176	66,792	0	24	0	72,7	50,6	0,48	0,39
08.04.2025	-	5,656	0	61,966	61,83	0	60,587	61,168	0	24	0	70,3	48,1	0,48	0,38
Итого:	-	49,952	0	632,205	633,741	0	618,298	626,146	0	275	181	69,2	50,5	0,51	0,36

Общее время работы системы

456 час.

Период нормальной работы системы

275 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	2485,242	30125,151	30636,949	0	29410,346	30239,931	0	23120	97
08.04.2025	2535,193	30757,356	31270,69	0	30028,645	30866,078	0	23419	254

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения