

#130675#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АМ Менеджмент, ООО
Московский пр-т 242, Калининград

9570
ТВ7 (ASCII)
20117310
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,393	0	17,05	18,601	0	16,692	18,266	0	24	0	68,2	62,6	0,45	0,33	-
22.04.2025	0,477	0	16,472	17,981	0	16,116	17,662	0	24	0	69,2	62,2	0,45	0,33	-
23.04.2025	0,386	0	17,032	18,37	0	16,665	18,028	0	24	0	69,2	63,7	0,45	0,33	-
24.04.2025	0,406	0	17,44	18,155	0	17,065	17,819	0	24	0	69,1	63,4	0,45	0,33	-
25.04.2025	0,424	0	17,517	18,059	0	17,144	17,732	0	24	0	68,7	62,8	0,44	0,34	-
26.04.2025	0,166	0	8,138	8,417	0	7,965	8,261	0	24	0	68,6	63,6	0,48	0,32	-
27.04.2025	0,349	0	17,57	18,043	0	17,19	17,699	0	11	13	69,3	64,5	0,44	0,33	-
28.04.2025	0,423	0	17,756	18,148	0	17,374	17,815	0	24	0	69	63,3	0,44	0,34	-
29.04.2025	0,387	0	15,208	15,486	0	14,871	15,195	0	24	0	70,2	64	0,44	0,33	-
30.04.2025	0,442	0	16,65	16,917	0	16,272	16,593	0	22	2	71,2	64,7	0,44	0,34	-
01.05.2025	0,353	0	17,069	17,028	0	16,685	16,691	0	24	0	70,9	65,8	0,44	0,34	-
02.05.2025	0,386	0	16,744	16,893	0	16,362	16,56	0	24	0	71,3	65,7	0,44	0,34	-
03.05.2025	0,331	0	16,088	16,392	0	15,741	16,084	0	24	0	69	64	0,42	0,31	-
04.05.2025	0,334	0	16,481	17,832	0	16,104	17,473	0	22	2	71,5	66,5	0,44	0,31	-
05.05.2025	0,423	0	16,549	17,329	0	16,173	16,993	0	24	0	71,3	65,1	0,43	0,31	-
06.05.2025	0,446	0	16,723	18,476	0	16,343	18,123	0	24	0	71,1	64,6	0,43	0,31	-
07.05.2025	0,448	0	17,475	19,315	0	17,086	18,951	0	24	0	70,4	64,2	0,43	0,3	-
08.05.2025	0,431	0	17,96	19,761	0	17,553	19,376	0	24	0	71,2	65,3	0,45	0,32	-
09.05.2025	0,381	0	17,937	19,729	0	17,529	19,335	0	24	0	71,4	66,2	0,45	0,32	-
10.05.2025	0,424	0	18,067	19,797	0	17,655	19,408	0	24	0	71,3	65,6	0,45	0,32	-
11.05.2025	0,364	0	17,878	19,573	0	17,472	19,184	0	24	0	71,1	66,1	0,45	0,32	-
12.05.2025	0,497	0	17,956	19,646	0	17,549	19,273	0	24	0	71,1	64,4	0,45	0,32	-
13.05.2025	0,459	0	17,115	18,746	0	16,724	18,385	0	24	0	71,4	64,9	0,45	0,32	-
14.05.2025	0,435	0	15,877	17,394	0	15,514	17,061	0	24	0	71,4	64,7	0,44	0,32	-
15.05.2025	0,465	0	15,908	17,287	0	15,551	16,967	0	24	0	70,6	63,5	0,44	0,33	-
16.05.2025	0,444	0	15,326	16,776	0	14,977	16,459	0	24	0	71,3	64,2	0,43	0,33	-
17.05.2025	0,284	0	12,4	13,141	0	12,127	12,888	0	24	0	69,8	64,3	0,34	0,25	-
18.05.2025	0,351	0	16,567	18,107	0	16,191	17,747	0	24	0	71,2	66,1	0,45	0,33	-
19.05.2025	0,457	0	16,96	18,578	0	16,573	18,221	0	24	0	71,4	64,8	0,45	0,33	-
20.05.2025	0,424	0	14,488	15,203	0	14,157	14,915	0	24	0	71,4	64,3	0,45	0,32	-
Итого:	11,99	0	492,401	525,18	0	481,42	515,164	0	703	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,864														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч703

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	2562,601	31166,105	31681,717	0	30428,335	31271,482	0	23707	254
20.05.2025	2574,591	31658,506	32206,897	0	30909,755	31786,645	0	24410	271

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 14:30:19