

#133712#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АМ Менеджмент, ООО
Московский пр-т 242, Калининград

9570
ТВ7 (ASCII)
20117310
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,389	0	12,107	12,078	0	11,834	11,858	0	24	0	70,9	63,1	0,45	0,32	-
22.05.2025	0,403	0	12,169	12,142	0	11,895	11,922	0	24	0	70,9	62,9	0,45	0,32	-
23.05.2025	0,406	0	12,293	12,266	0	12,018	12,045	0	24	0	70,7	62,7	0,45	0,32	-
24.05.2025	0,369	0	12,285	12,142	0	12,008	11,917	0	24	0	71	63,6	0,45	0,32	-
25.05.2025	0,325	0	12,258	11,835	0	11,98	11,609	0	24	0	71,2	64,8	0,45	0,32	-
26.05.2025	0,422	0	12,709	12,031	0	12,42	11,811	0	24	0	71,2	63,1	0,46	0,32	-
27.05.2025	0,135	0	6,011	4,644	0	5,895	4,555	0	24	0	63,2	59,4	0,19	0,13	-
28.05.2025	0,206	0	6,404	6,161	0	6,263	6,052	0	24	0	69,8	62	0,24	0,16	-
29.05.2025	0,396	0	12,541	12,461	0	12,258	12,231	0	24	0	71,1	63,4	0,45	0,32	-
30.05.2025	0,295	0	9,062	8,809	0	8,862	8,649	0	24	0	70	62,1	0,45	0,32	-
31.05.2025	0	0	1,129	0	0	1,126	0	0	24	0	26,3	29	0,47	0,32	-
01.06.2025	0	0	1,133	0	0	1,132	0	0	24	0	20,4	21,3	0,47	0,32	-
02.06.2025	0,001	0	1,102	0	0	1,101	0	0	24	0	20,5	20,3	0,47	0,32	-
03.06.2025	0,001	0	1,069	0	0	1,068	0	0	24	0	20	19,8	0,47	0,32	-
04.06.2025	0,002	0	1,067	0	0	1,066	0	0	24	0	20,6	20,2	0,47	0,33	-
05.06.2025	0,002	0	1,1	0	0	1,099	0	0	24	0	21,4	20,9	0,47	0,33	-
06.06.2025	0,251	0	8,987	6,846	0	8,8	6,731	0	24	0	67,1	60,4	0,47	0,32	-
07.06.2025	0,473	0	15,703	9,435	0	15,344	9,258	0	24	0	71,4	64,1	0,46	0,32	-
08.06.2025	0,463	0	15,464	14,313	0	15,114	14,047	0	24	0	71,2	63,9	0,46	0,32	-
09.06.2025	0,587	0	15,69	17,009	0	15,334	16,708	0	24	0	71,2	62,1	0,46	0,32	-
10.06.2025	0,6	0	15,954	17,412	0	15,594	17,106	0	24	0	71	61,8	0,46	0,32	-
11.06.2025	0,59	0	15,913	17,517	0	15,55	17,204	0	24	0	71,4	62,4	0,46	0,32	-
12.06.2025	0,201	0	6,522	7,169	0	6,372	7,034	0	24	0	71,7	64,2	0,46	0,32	-
13.06.2025	0	0	0	0,011	0	0	0,011	0	24	0	25,6	28,4	0,23	0,13	-
14.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,4	21,3	0,03	0	-
15.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,8	20,6	0,04	0,01	-
16.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,5	21,1	0,04	0,01	-
17.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,7	20,5	0,03	0,01	-
18.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,7	20,5	0,32	0,18	-
19.06.2025	0,697	0	9,628	10,499	0	9,413	10,363	0	10	14	70,5	52,9	0,45	0,29	-
20.06.2025	1,016	0	16,875	18,741	0	16,486	18,458	0	13	11	71,7	57,1	0,45	0,31	-
Итого:	8,23	0	235,175	223,521	0	230,032	219,569	0	719	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,966														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч719

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	2574,591	31658,506	32206,897	0	30909,755	31786,645	0	24410	271
20.06.2025	2582,82	31893,681	32430,418	0	31139,786	32006,213	0	25129	296

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.06.2025 8:38:37