

#34406#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АМ Менеджмент, ООО
Московский пр-т 242, Калининград
9570
ТВ7 (АСЦП)
20117310
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2023	0,118	0	3,029	3,119	0	2,963	3,067	0	24	0	69,8	60,4	0,44	0,29	-
22.08.2023	0,119	0	3,204	3,258	0	3,135	3,203	0	24	0	69,3	60,3	0,44	0,29	-
23.08.2023	0,124	0	3,116	3,192	0	3,048	3,139	0	24	0	69,9	60,2	0,44	0,29	-
24.08.2023	0,121	0	2,914	3,154	0	2,849	3,101	0	24	0	70,5	60,4	0,44	0,29	-
25.08.2023	0,114	0	2,707	3,022	0	2,647	2,971	0	24	0	70,5	60,3	0,44	0,29	-
26.08.2023	0,083	0	2,488	2,843	0	2,433	2,793	0	24	0	70,2	62	0,44	0,29	-
27.08.2023	0,084	0	2,356	2,717	0	2,303	2,669	0	24	0	70,8	62,2	0,44	0,29	-
28.08.2023	0,123	0	2,902	3,191	0	2,839	3,139	0	24	0	69,6	59,3	0,43	0,29	-
29.08.2023	0,124	0	2,993	3,279	0	2,928	3,225	0	24	0	69,6	59,5	0,43	0,29	-
30.08.2023	0,115	0	2,88	3,155	0	2,821	3,106	0	24	0	67,5	57,8	0,42	0,3	-
31.08.2023	0,133	0	3,412	3,621	0	3,34	3,563	0	24	0	68,5	59,1	0,44	0,29	-
01.09.2023	0,133	0	3,529	3,75	0	3,454	3,689	0	24	0	68,4	59,3	0,44	0,29	-
02.09.2023	0,105	0	3,236	3,507	0	3,166	3,446	0	24	0	69,2	61,3	0,44	0,29	-
03.09.2023	0,099	0	3,187	3,463	0	3,118	3,402	0	24	0	69,3	61,8	0,44	0,29	-
04.09.2023	0,143	0	3,687	3,902	0	3,608	3,838	0	24	0	68,7	59,3	0,44	0,29	-
05.09.2023	0,14	0	3,677	3,894	0	3,598	3,83	0	24	0	69	59,8	0,44	0,29	-
06.09.2023	0,127	0	3,896	4,037	0	3,811	3,967	0	24	0	69,5	61,6	0,44	0,29	-
07.09.2023	0,141	0	4,557	4,582	0	4,457	4,5	0	24	0	70	62,5	0,44	0,29	-
08.09.2023	0,143	0	4,566	4,604	0	4,466	4,523	0	24	0	69,6	62	0,44	0,29	-
09.09.2023	0,116	0	4,515	4,56	0	4,416	4,476	0	24	0	69,7	63,5	0,44	0,29	-
10.09.2023	0,111	0	4,496	4,549	0	4,397	4,464	0	24	0	69,9	63,9	0,44	0,29	-
11.09.2023	0,14	0	4,507	4,566	0	4,408	4,484	0	24	0	69,8	62,3	0,44	0,29	-
12.09.2023	0,135	0	4,456	4,513	0	4,357	4,431	0	24	0	70,3	62,9	0,44	0,29	-
13.09.2023	0,134	0	4,413	4,47	0	4,316	4,39	0	24	0	69,9	62,5	0,44	0,29	-
14.09.2023	0,132	0	4,428	4,494	0	4,333	4,415	0	24	0	68,9	61,6	0,44	0,29	-
15.09.2023	0,144	0	4,525	4,46	0	4,427	4,382	0	24	0	69,5	61,8	0,44	0,29	-
16.09.2023	0,117	0	4,386	4,425	0	4,288	4,342	0	24	0	70,4	63,9	0,44	0,29	-
17.09.2023	0,113	0	4,391	4,427	0	4,294	4,344	0	24	0	70,2	63,9	0,43	0,29	-
18.09.2023	0,142	0	4,46	4,512	0	4,361	4,431	0	24	0	70,1	62,4	0,44	0,29	-
19.09.2023	0,064	0	2,309	2,176	0	2,263	2,139	0	24	0	66	59,4	0,32	0,25	-
20.09.2023	0,151	0	3,91	3,295	0	3,827	3,241	0	24	0	68,7	59,3	0,46	0,36	-
Итого:	3,788	0	113,132	116,737	0	110,671	114,71	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,905														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2023	539,822	6277,727	6494,052	0	6129,402	6412,881	0	9342	3
20.09.2023	543,61	6390,859	6610,789	0	6240,072	6527,59	0	10086	3

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.09.2023 11:12:59