

#94870#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 26.09.2024 по 30.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

АМ Менеджмент, ООО
Московский пр-т 242, Калининград

Заводской номер счётчика	Показания прибора, ГДж	Предыдущие показания, ГДж	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
20117310	30.09.2024	26.09.2024		
Количество тепловой энергии, система 1	1521,061	1518,615	2.446	0.584

Подпись исполнителя _____



с 24.09.24 по расписке



#94869#

Отчёт за период с 26.09.2024 по 30.09.2024.

Номер абонента
Порядковый номер 9570
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20117310
Номер системы 1
Отчёт сформирован 01.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
27.09.2024	-	0,649	0	31,628	31,329	0	30,931	30,722	0	24	0	70,1	65,1	0,45	0,3
28.09.2024	-	0,562	0	32,215	31,905	0	31,507	31,277	0	24	0	69,9	65,7	0,45	0,3
29.09.2024	-	0,527	0	33,04	32,699	0	32,316	32,049	0	24	0	69,8	66	0,45	0,3
30.09.2024	-	0,708	0	33,61	33,226	0	32,871	32,586	0	24	0	70	64,9	0,45	0,3
Итого:	-	2,446	0	130,493	129,159	0	127,625	126,634	0	96	0	69,95	65,43	0,45	0,3

Общее время работы системы 96 час.

Период нормальной работы системы 96 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
26.09.2024	1518,615	19100,098	19355,695	0	18647,028	19098,001	0	19007	10
30.09.2024	1521,061	19230,591	19484,854	0	18774,653	19224,636	0	19103	10

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
