

# #116371#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Мира пр-т 44, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 9306  
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
Заводской номер 20105558  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	4,97	0	105,057	0	0	102,513	0	0	24	0	73,8	62,2	0,37	0,3	-
25.01.2025	4,79	0	113,588	0	0	110,991	0	0	24	0	71,4	61,1	0,38	0,3	-
26.01.2025	4,42	0	112,737	0	0	110,31	0	0	24	0	69,1	59,5	0,37	0,3	-
27.01.2025	4,529	0	115,294	0	0	112,754	0	0	24	0	69,9	60,3	0,38	0,3	-
28.01.2025	4,283	0	114,035	0	0	111,551	0	0	24	0	69,5	60,4	0,38	0,3	-
29.01.2025	4,08	0	115,904	0	0	113,392	0	0	24	0	69,3	60,7	0,38	0,29	-
30.01.2025	4,099	0	115,188	0	0	112,678	0	0	24	0	69,5	60,8	0,38	0,29	-
31.01.2025	4,176	0	106,467	0	0	104,082	0	0	24	0	70,6	61	0,37	0,3	-
01.02.2025	4,515	0	105,766	0	0	103,272	0	0	24	0	72,7	62,3	0,37	0,3	-
02.02.2025	4,788	0	109,542	0	0	106,789	0	0	24	0	75,3	64,6	0,37	0,3	-
03.02.2025	4,903	0	106,596	0	0	103,884	0	0	24	0	75,8	64,5	0,37	0,3	-
04.02.2025	4,698	0	106,378	0	0	103,779	0	0	24	0	74,1	63,3	0,37	0,3	-
05.02.2025	4,758	0	106,635	0	0	104,045	0	0	24	0	73,9	63	0,37	0,3	-
06.02.2025	4,647	0	111,894	0	0	109,29	0	0	24	0	72,2	62	0,37	0,3	-
07.02.2025	4,95	0	108,345	0	0	105,649	0	0	24	0	74,9	63,7	0,37	0,3	-
08.02.2025	5,447	0	105,825	0	0	102,872	0	0	24	0	79,8	67,2	0,37	0,3	-
09.02.2025	5,757	0	106,258	0	0	103,16	0	0	24	0	81,9	68,6	0,37	0,3	-
10.02.2025	5,831	0	101,4	0	0	98,369	0	0	24	0	83,1	69	0,36	0,3	-
11.02.2025	5,992	0	92,87	0	0	90,108	0	0	24	0	82,8	67	0,35	0,3	-
12.02.2025	6,008	0	97,591	0	0	94,701	0	0	24	0	82,6	67,5	0,36	0,3	-
13.02.2025	6,024	0	102,858	0	0	99,858	0	0	24	0	81,9	67,5	0,37	0,3	-
14.02.2025	5,838	0	103,229	0	0	100,269	0	0	24	0	81,1	67,3	0,37	0,3	-
15.02.2025	6,02	0	104,228	0	0	101,234	0	0	24	0	81,1	67	0,37	0,3	-
16.02.2025	6,024	0	103,831	0	0	100,782	0	0	24	0	82,2	68	0,37	0,3	-
17.02.2025	5,895	0	101,763	0	0	98,858	0	0	24	0	80,9	66,6	0,36	0,3	-
18.02.2025	5,724	0	103,916	0	0	101,014	0	0	24	0	79,9	66,4	0,37	0,3	-
19.02.2025	5,795	0	107,372	0	0	104,388	0	0	24	0	79,6	66,4	0,37	0,3	-
20.02.2025	5,903	0	105,143	0	0	102,044	0	0	24	0	82,4	68,6	0,37	0,3	-
21.02.2025	5,803	0	101,726	0	0	98,83	0	0	24	0	80,8	66,8	0,37	0,3	-
22.02.2025	5,479	0	108,57	0	0	105,708	0	0	24	0	77,3	65	0,37	0,3	-
23.02.2025	5,181	0	104,349	0	0	101,717	0	0	24	0	75,4	63,3	0,36	0,3	-
Итого:	161,327	0	3304,355	0	0	3218,891	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,532														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2025	2883,82	76627,501	0	0	74769,686	0	0	30605	55
23.02.2025	3045,149	79931,855	0	0	77988,575	0	0	31349	55

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.02.2025 8:40:29