

#126059#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК  
Мира пр-т 44, Калининград  
13  
9306  
ТВ7 (ASCII)  
20105558  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2025 | 3,816   | 0         | 113,689 | 0       | 0       | 111,187 | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,8   | 61,7   | 0,38    | 0,29    | 6,8         |
| 25.03.2025 | 3,67    | 0         | 108,897 | 0       | 0       | 106,521 | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,6   | 61,4   | 0,37    | 0,3     | 5,5         |
| 26.03.2025 | 3,95    | 0         | 113,83  | 0       | 0       | 111,368 | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,3   | 60,8   | 0,37    | 0,29    | 4,4         |
| 27.03.2025 | 3,859   | 0         | 111,792 | 0       | 0       | 109,377 | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,2   | 60,8   | 0,37    | 0,29    | 6,9         |
| 28.03.2025 | 3,647   | 0         | 119,983 | 0       | 0       | 117,367 | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,5   | 62,1   | 0,38    | 0,29    | 5,7         |
| 29.03.2025 | 3,843   | 0         | 123,017 | 0       | 0       | 120,358 | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,2   | 61,6   | 0,38    | 0,28    | 8,9         |
| 30.03.2025 | 3,799   | 0         | 119,004 | 0       | 0       | 116,401 | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,5   | 61,8   | 0,38    | 0,29    | 9,9         |
| 31.03.2025 | 3,886   | 0         | 116,324 | 0       | 0       | 113,792 | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,5   | 61,4   | 0,37    | 0,29    | 6,8         |
| 01.04.2025 | 3,928   | 0         | 109,817 | 0       | 0       | 107,416 | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,7   | 60,9   | 0,37    | 0,29    | 5,9         |
| 02.04.2025 | 3,643   | 0         | 122,277 | 0       | 0       | 119,611 | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,5   | 62,3   | 0,39    | 0,29    | -           |
| 03.04.2025 | 3,278   | 0         | 127,857 | 0       | 0       | 125,045 | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,9   | 63,7   | 0,39    | 0,29    | -           |
| 04.04.2025 | 3,306   | 0         | 120,313 | 0       | 0       | 117,699 | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,4   | 62,8   | 0,38    | 0,29    | -           |
| 05.04.2025 | 4,216   | 0         | 112,789 | 0       | 0       | 110,148 | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,4   | 63,3   | 0,38    | 0,3     | -           |
| 06.04.2025 | 4,505   | 0         | 110,188 | 0       | 0       | 107,477 | 0      | 0      | 24       | 0       | 74,4   | 64,4   | 0,38    | 0,3     | -           |
| 07.04.2025 | 4,463   | 0         | 114,382 | 0       | 0       | 111,618 | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,7   | 64,1   | 0,38    | 0,3     | -           |
| 08.04.2025 | 4,13    | 0         | 110,103 | 0       | 0       | 107,575 | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,5   | 62,4   | 0,37    | 0,29    | -           |
| 09.04.2025 | 4,251   | 0         | 112,397 | 0       | 0       | 109,8   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,8   | 62,6   | 0,38    | 0,3     | -           |
| 10.04.2025 | 4,189   | 0         | 109,16  | 0       | 0       | 106,634 | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,9   | 62,5   | 0,37    | 0,3     | -           |
| 11.04.2025 | 3,944   | 0         | 112,003 | 0       | 0       | 109,497 | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,6   | 62     | 0,37    | 0,3     | -           |
| 12.04.2025 | 3,745   | 0         | 115,171 | 0       | 0       | 112,661 | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,5   | 61,6   | 0,38    | 0,29    | -           |
| 13.04.2025 | 3,594   | 0         | 127,365 | 0       | 0       | 124,595 | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,5   | 62,6   | 0,39    | 0,28    | -           |
| 14.04.2025 | 3,415   | 0         | 133,87  | 0       | 0       | 130,974 | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,3   | 63,1   | 0,39    | 0,28    | -           |
| 15.04.2025 | 3,038   | 0         | 135,339 | 0       | 0       | 132,362 | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,8   | 64,4   | 0,37    | 0,25    | -           |
| 16.04.2025 | 2,641   | 0         | 140,991 | 0       | 0       | 137,942 | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,2   | 64,7   | 0,36    | 0,23    | -           |
| 17.04.2025 | 1,767   | 0         | 112,591 | 0       | 0       | 110,166 | 0      | 0      | 24       | 0       | 69     | 65,2   | 0,36    | 0,21    | -           |
| 18.04.2025 | 0,072   | 0         | 23,642  | 0       | 0       | 23,163  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,8   | 66,1   | 0,33    | 0,18    | -           |
| 19.04.2025 | 0,076   | 0         | 20,851  | 0       | 0       | 20,424  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,2   | 66,3   | 0,28    | 0,17    | -           |
| 20.04.2025 | 0,08    | 0         | 21,536  | 0       | 0       | 21,077  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,5   | 67,6   | 0,29    | 0,17    | -           |
| 21.04.2025 | 0,067   | 0         | 14,293  | 0       | 0       | 14,016  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,3   | 64,2   | 0,36    | 0,3     | -           |
| 22.04.2025 | 0,077   | 0         | 11,918  | 0       | 0       | 11,676  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67     | 65,4   | 0,46    | 0,43    | -           |
| 23.04.2025 | 0,079   | 0         | 12,141  | 0       | 0       | 11,893  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67     | 65,5   | 0,46    | 0,43    | -           |
| Итого:     | 92,974  | 0         | 3057,53 | 0       | 0       | 2989,84 | 0      | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 22,206  |           |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.03.2025 | 3165,153 | 83016,433 | 0      | 0      | 81002,555 | 0     | 0     | 32021   | 55     |
| 23.04.2025 | 3258,129 | 86073,964 | 0      | 0      | 83992,394 | 0     | 0     | 32765   | 55     |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 9:16:45