

#98513#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Мира пр-т 44, Калининград
Абонентский номер 13

Заводской номер счётчика 20105558	Показания прибора, ГДж 23.10.2024	Предыдущие показания, ГДж 30.09.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2451,853	2418,26	33.593	8.024

Подпись исполнителя _____



#98512#

Отчёт за период с 30.09.2024 по 23.10.2024.

Номер абонента 13
Порядковый номер 9306
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20105558
Номер системы 1
Отчёт сформирован 31.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
01.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,4	17,9	0,33	0,1
02.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,2	17,8	0,23	0,11
03.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,2	17,7	0,25	0,11
04.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,9	17,4	0,27	0,1
05.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,2	17,7	0,27	0,1
06.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,9	17,5	0,27	0,11
07.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,3	16,9	0,31	0,11
08.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,8	17,4	0,4	0,11
09.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,1	17,7	0,4	0,11
10.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18	17,6	0,39	0,11
11.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,4	18	0,38	0,09
12.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18	17,5	0,38	0,08
13.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,2	16,7	0,37	0,09
14.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,3	16,9	0,37	0,1
15.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,1	16,7	0,38	0,1
16.10.2024	-	2,666	0	56,501	0	0	55,276	0	0	24	0	69,3	57,8	0,37	0,19
17.10.2024	-	4,766	0	115,496	0	0	112,962	0	0	24	0	69,8	59,7	0,38	0,3
18.10.2024	-	4,49	0	114,555	0	0	112,072	0	0	24	0	69,3	59,8	0,38	0,29
19.10.2024	-	4,505	0	115,686	0	0	113,137	0	0	24	0	70	60,5	0,38	0,3
20.10.2024	-	4,374	0	113,299	0	0	110,813	0	0	24	0	69,8	60,4	0,38	0,3
21.10.2024	-	4,332	0	121,057	0	0	118,42	0	0	24	0	69,5	60,8	0,39	0,29
22.10.2024	-	4,274	0	122,545	0	0	119,833	0	0	24	0	70,1	61,6	0,39	0,29
23.10.2024	-	4,184	0	118,04	0	0	115,443	0	0	24	0	69,9	61,3	0,37	0,28
Итого:	-	33,591	0	877,179	0	0	857,956	0	0	552	0	35,9	32,32	0,35	0,16

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 552 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2024	2418,26	65958,672	0	0	64350,928	0	0	27845	55
23.10.2024	2451,853	66835,851	0	0	65208,884	0	0	28397	55

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения