

#120970#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №46, МАОУ СОШ с УИОП

Школьная 2, Калининград

3777

9357

ТЭМ-104

4407032

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	2,747	100,617	97,844	24	24	0	79	55	0,41	0,39	-
22.02.2025	2,542	97,039	94,461	24	24	0	78	54	0,41	0,39	-
23.02.2025	2,5	99,125	96,555	24	24	0	77	54	0,42	0,39	-
24.02.2025	2,516	100,164	97,664	24	24	0	75	53	0,42	0,39	-
25.02.2025	2,545	92,625	90,18	24	24	0	77	53	0,42	0,39	-
26.02.2025	2,471	87,883	85,57	24	24	0	77	52	0,44	0,38	-
27.02.2025	2,395	86,062	83,828	24	24	0	77	52	0,44	0,37	-
28.02.2025	2,419	99,617	97,156	24	24	0	75	53	0,45	0,37	-
01.03.2025	2,344	99,359	96,898	24	24	0	75	54	0,43	0,38	-
02.03.2025	2,361	98,922	96,461	24	24	0	75	54	0,42	0,39	-
03.03.2025	2,473	101,141	98,633	24	24	0	75	53	0,42	0,39	-
04.03.2025	2,429	98,859	96,422	24	24	0	75	53	0,43	0,38	-
05.03.2025	2,334	91,914	89,648	24	24	0	75	52	0,43	0,38	-
06.03.2025	2,282	89,219	87,031	24	24	0	74	52	0,44	0,37	-
07.03.2025	2,214	87,125	84,977	24	24	0	74	52	0,45	0,37	-
08.03.2025	2,119	84,281	82,211	24	24	0	74	52	0,44	0,37	-
09.03.2025	2,098	83,633	81,578	24	24	0	74	52	0,44	0,37	-
10.03.2025	2,121	80,969	78,992	24	24	0	74	51	0,44	0,37	-
11.03.2025	2,269	92,055	89,781	24	24	0	75	53	0,46	0,36	-
12.03.2025	2,258	90,453	88,219	24	24	0	75	53	0,44	0,37	-
13.03.2025	2,34	95,633	93,266	24	24	0	75	53	0,45	0,37	-
14.03.2025	2,381	97,844	95,406	24	24	0	75	53	0,44	0,38	-
15.03.2025	2,309	97,82	95,398	24	24	0	75	54	0,42	0,38	-
16.03.2025	2,346	100,062	97,57	24	24	0	75	54	0,42	0,39	-
17.03.2025	2,505	107,07	104,398	24	24	0	75	54	0,42	0,39	-
18.03.2025	2,458	102,625	100,078	24	24	0	75	54	0,41	0,39	-
19.03.2025	2,404	99,07	96,617	24	24	0	75	53	0,42	0,39	-
20.03.2025	2,324	93,109	90,805	24	24	0	75	53	0,43	0,38	-
Итого:	66,504	2654,295	2587,647	672	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	57,193										

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	1750,57	70731,219	68992,336	32550,19	0
20.03.2025	1817,074	73385,516	71579,984	33222,19	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 8:20:42