

#126057#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №46, МАОУ СОШ с УИОП
Школьная 2, Калининград
3777
9357
ТЭМ-104
4407032
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	2,274	90,727	88,492	24	24	0	74	52	0,44	0,38	5,6
22.03.2025	2,188	89,867	87,656	24	24	0	75	53	0,45	0,37	5,7
23.03.2025	2,155	94,773	92,531	24	24	0	73	53	0,44	0,37	6,8
24.03.2025	2,185	88,984	86,789	24	24	0	74	53	0,43	0,38	5,5
25.03.2025	2,16	86,258	84,141	24	24	0	74	52	0,44	0,37	4,4
26.03.2025	2,159	86,547	84,414	24	24	0	74	52	0,44	0,37	6,9
27.03.2025	2,134	85,344	83,242	24	24	0	74	52	0,44	0,37	5,7
28.03.2025	2,041	78,383	76,453	24	24	0	74	52	0,45	0,37	8,9
29.03.2025	1,982	76,984	75,102	24	24	0	74	52	0,46	0,36	9,9
30.03.2025	2,017	79,812	77,859	24	24	0	74	52	0,46	0,36	6,8
31.03.2025	2,083	82,594	80,555	24	24	0	74	52	0,45	0,37	5,9
01.04.2025	2,219	88,773	86,594	24	24	0	74	52	0,45	0,37	-
02.04.2025	2,144	82,453	80,422	24	24	0	74	51	0,44	0,37	-
03.04.2025	2,002	75,227	73,391	24	24	0	74	51	0,45	0,36	-
04.04.2025	2,071	80,25	78,281	24	24	0	74	52	0,46	0,36	-
05.04.2025	2,122	89,641	87,422	24	24	0	75	54	0,45	0,36	-
06.04.2025	2,229	96,297	93,906	24	24	0	75	54	0,42	0,38	-
07.04.2025	2,282	92,328	90,039	24	24	0	75	53	0,41	0,39	-
08.04.2025	2,287	93,133	90,828	24	24	0	75	53	0,43	0,38	-
09.04.2025	2,267	90,742	88,484	24	24	0	75	53	0,43	0,38	-
10.04.2025	2,317	97,508	95,117	24	24	0	74	53	0,43	0,38	-
11.04.2025	2,204	94,391	92,156	24	24	0	73	52	0,42	0,39	-
12.04.2025	2,013	85,625	83,602	24	24	0	73	52	0,43	0,38	-
13.04.2025	1,89	78,297	76,461	24	24	0	72	51	0,43	0,38	-
14.04.2025	1,824	70,922	69,258	24	24	0	72	50	0,45	0,37	-
15.04.2025	1,714	68,578	66,984	24	24	0	72	50	0,45	0,35	-
16.04.2025	1,587	66	64,477	24	24	0	72	51	0,44	0,35	-
17.04.2025	1,526	60,727	59,344	24	24	0	71	49	0,44	0,34	-
18.04.2025	0,396	17,797	17,414	24	24	0	69	50	0,44	0,34	-
19.04.2025	0	0	0	24	24	0	59	51	0,45	0,34	-
20.04.2025	0	0	0	24	24	0	60	51	0,45	0,34	-
Итого:	58,472	2368,962	2311,414	744	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	50,286										

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	1817,074	73385,516	71579,984	33222,19	0
20.04.2025	1875,546	75754,477	73891,398	33966,19	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.04.2025 11:41:38