

# #296550#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Школа №46, МАОУ СОШ с УИОП  
Адрес потребителя Школьная 2, Калининград  
Номер абонента 3777  
Порядковый номер 9357  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 4407032  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	1,818	84,813	82,909	24	24	0	71	52	0,43	0,37	-
22.03.2026	1,792	82,923	81,065	24	24	0	71	52	0,43	0,38	-
23.03.2026	1,785	72,555	70,926	24	24	0	71	49	0,43	0,37	-
24.03.2026	1,729	68,968	67,428	24	24	0	71	48	0,45	0,36	-
25.03.2026	1,676	64,8	63,357	24	24	0	70	48	0,46	0,36	-
26.03.2026	1,865	81,17	79,358	24	24	0	70	50	0,46	0,35	-
27.03.2026	1,912	87,088	85,135	24	24	0	71	51	0,44	0,37	-
28.03.2026	1,774	81,896	80,055	24	24	0	71	52	0,43	0,37	-
29.03.2026	1,71	74,325	72,661	24	24	0	71	50	0,43	0,37	-
30.03.2026	1,717	74,429	72,764	24	24	0	71	50	0,44	0,36	-
31.03.2026	1,771	79,106	77,334	24	24	0	71	51	0,44	0,36	-
01.04.2026	1,806	83,33	81,454	24	24	0	71	52	0,44	0,37	-
02.04.2026	1,795	84,915	83,014	24	24	0	71	52	0,43	0,37	-
03.04.2026	1,782	80,238	78,438	24	24	0	71	51	0,43	0,37	-
04.04.2026	1,767	78,713	76,942	24	24	0	71	51	0,43	0,37	-
05.04.2026	1,697	72,442	70,817	24	24	0	71	50	0,44	0,37	-
06.04.2026	1,852	78,022	76,271	24	24	0	71	50	0,45	0,36	-
07.04.2026	1,886	82,448	80,6	24	24	0	71	51	0,45	0,36	-
08.04.2026	1,738	78,153	76,391	20,98	20,97	0	71	51	0,43	0,37	-
09.04.2026	1,976	89,44	87,428	24	24	0	71	51	0,42	0,38	-
10.04.2026	1,922	84,3	82,412	24	24	0	71	51	0,42	0,38	-
11.04.2026	1,76	78,702	76,942	24	24	0	71	51	0,43	0,37	-
12.04.2026	1,683	73,009	71,378	24	24	0	70	50	0,44	0,37	-
13.04.2026	1,753	72,959	71,335	24	24	0	70	49	0,45	0,36	-
14.04.2026	1,597	68,215	66,708	24	24	0	70	50	0,45	0,36	-
15.04.2026	1,659	67,058	65,573	24	24	0	70	48	0,46	0,35	-
16.04.2026	1,759	76,146	74,443	24	24	0	71	50	0,46	0,35	-
17.04.2026	1,772	77,446	75,708	24	24	0	71	51	0,44	0,36	-
18.04.2026	1,574	67,934	66,425	24	24	0	70	50	0,44	0,36	-
19.04.2026	1,511	63,314	61,911	24	24	0	70	49	0,45	0,36	-
20.04.2026	1,674	71,164	69,585	24	24	0	70	50	0,46	0,35	-
Итого:	54,512	2380,021	2326,767	740,98	740,97	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,88										

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 740,97

### Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	320,017	11630,263	11340,987	3869,56	0,18
20.04.2026	374,529	14010,286	13667,754	4610,53	0,18

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.04.2026 10:20:57