

#130689#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель	Школа №46, МАОУ СОШ с УИОП
Адрес потребителя	Школьная 2, Калининград
Номер абонента	3777
Порядковый номер	9357
Тип теплосчётчика	ТЭМ-104
Заводской номер	4407032
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,071	3,352	3,289	24	24	0	65	46	0,45	0,34	-
22.04.2025	0,101	4,695	4,594	24	24	0	66	47	0,45	0,34	-
23.04.2025	0,002	0,125	0,125	24	24	0	61	51	0,45	0,34	-
24.04.2025	0,071	3,359	3,297	24	24	0	65	46	0,45	0,34	-
25.04.2025	0,09	4,156	4,07	24	24	0	65	46	0,44	0,34	-
26.04.2025	0,003	0,195	0,195	24	24	0	62	49	0,45	0,34	-
27.04.2025	0	0	0	24	24	0	61	51	0,45	0,34	-
28.04.2025	0,074	3,5	3,438	24	24	0	65	46	0,44	0,34	-
29.04.2025	0,08	3,727	3,656	24	24	0	65	46	0,45	0,34	-
30.04.2025	0,055	2,789	2,734	24	24	0	65	48	0,45	0,34	-
01.05.2025	0	0	0	24	24	0	61	51	0,45	0,34	-
02.05.2025	0	0	0	24	24	0	61	51	0,45	0,34	-
03.05.2025	0,001	0,117	0,109	24	24	0	62	50	0,45	0,34	-
04.05.2025	0,001	0,039	0,039	24	24	0	61	49	0,45	0,34	-
05.05.2025	0,08	3,781	3,703	24	24	0	65	47	0,44	0,34	-
06.05.2025	0,068	3,445	3,391	24	24	0	64	47	0,44	0,34	-
07.05.2025	0,061	3,094	3,031	24	24	0	64	47	0,43	0,34	-
08.05.2025	0,007	0,477	0,469	24	24	0	62	50	0,43	0,34	-
09.05.2025	0	0	0	24	24	0	61	51	0,43	0,35	-
10.05.2025	0	0	0	24	24	0	61	52	0,43	0,34	-
11.05.2025	0	0	0	24	24	0	61	51	0,43	0,34	-
12.05.2025	0,082	3,969	3,898	24	24	0	65	47	0,43	0,35	-
13.05.2025	0,085	4,078	3,992	24	24	0	65	46	0,44	0,34	-
14.05.2025	0,071	3,414	3,352	24	24	0	65	47	0,44	0,34	-
15.05.2025	0,077	3,523	3,453	24	24	0	65	46	0,44	0,34	-
16.05.2025	0,078	3,773	3,703	24	24	0	65	47	0,44	0,34	-
17.05.2025	0,003	0,172	0,164	24	24	0	62	46	0,44	0,34	-
18.05.2025	0,001	0,016	0,016	24	24	0	61	51	0,44	0,34	-
19.05.2025	0,077	3,898	3,828	24	24	0	65	48	0,44	0,34	-
20.05.2025	0,067	3,18	3,117	24	24	0	65	47	0,44	0,34	-
Итого:	1,306	62,874	61,663	720	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,123										

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	720

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	1875,546	75754,477	73891,398	33966,19	0
20.05.2025	1876,852	75817,352	73953,062	34686,19	0

Подпись абонента	
Представитель теплоснабжения	

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2025 10:19:17