

#133721#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №46, МАОУ СОШ с УИОП

Школьная 2, Калининград

3777

9357

ТЭМ-104

4407032

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,058	2,82	2,766	24	24	0	65	46	0,44	0,34	-
22.05.2025	0,052	2,602	2,555	24	24	0	65	47	0,45	0,34	-
23.05.2025	0,032	1,656	1,625	24	24	0	64	47	0,45	0,34	-
24.05.2025	0	0	0	24	24	0	61	51	0,45	0,34	-
25.05.2025	0,001	0,031	0,031	24	24	0	61	43	0,44	0,34	-
26.05.2025	0,002	0,141	0,141	24	24	0	61	47	0,44	0,34	-
27.05.2025	0,004	0,258	0,25	24	24	0	62	46	0,44	0,34	-
28.05.2025	0	0	0	24	24	0	61	51	0,44	0,34	-
29.05.2025	0,001	0,039	0,031	24	24	0	61	48	0,45	0,34	-
30.05.2025	0,001	0,047	0,047	24	24	0	61	49	0,44	0,34	-
31.05.2025	0	0	0	24	24	0	61	51	0,45	0,34	-
01.06.2025	0	0,039	0,047	24	24	0	61	47	0,45	0,34	-
02.06.2025	0,013	0,703	0,688	24	24	0	62	47	0,45	0,34	-
03.06.2025	0,009	0,602	0,594	24	24	0	62	48	0,45	0,34	-
04.06.2025	0,001	0,078	0,07	24	24	0	61	48	0,44	0,34	-
05.06.2025	0	0	0	24	24	16	27	32	0,22	0,18	-
06.06.2025	0	0	0	24	24	16	24	24	0,07	0,07	-
07.06.2025	0	0	0	24	24	16	22	22	0,07	0,08	-
08.06.2025	0	0	0	24	24	16	22	22	0,08	0,08	-
09.06.2025	0	0	0	24	24	16	20	20	0,08	0,09	-
10.06.2025	0	0	0	24	24	16	20	21	0,08	0,09	-
11.06.2025	0	0	0	24	24	16	20	20	0,07	0,08	-
12.06.2025	0	0	0	24	24	16	20	20	0,08	0,09	-
14.06.2025	0	0	0	48	48	16	19	19	0,11	0,12	-
15.06.2025	0	0	0	23,97	23,97	16	20	18	0,11	0,11	-
16.06.2025	0	0	0	24	24	16	20	19	0,1	0,11	-
17.06.2025	0,012	5,984	5,953	24	24	16	33	31	0,1	0,11	-
18.06.2025	0,02	1,18	1,156	24	24	0	63	48	0,28	0,26	-
19.06.2025	0,026	1,594	1,57	24	24	0	63	48	0,41	0,33	-
20.06.2025	0,024	1,383	1,359	24	24	0	63	48	0,42	0,33	-
Итого:	0,256	19,157	18,883	743,97	743,97	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,22										

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743,97

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	1876,852	75817,352	73953,062	34686,19	0
20.06.2025	1877,108	75836,508	73971,945	35430,16	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.06.2025 14:20:10