

#3405#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель Школа №46, МАОУ СОШ с УИОП
Адрес потребителя Школьная 2, Калининград
Номер абонента 3777
Порядковый номер 9357
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 4407032
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2023	0,009	0,5	0,492	24	24	0	61	45	0,4	0,32	-
22.06.2023	0,011	0,547	0,539	24	24	0	61	45	0,4	0,32	-
23.06.2023	0,007	0,406	0,398	24	24	0	61	45	0,4	0,32	-
24.06.2023	0,002	0,098	0,094	24	24	0	61	43	0,41	0,32	-
25.06.2023	0	0	0	24	24	0	60	51	0,41	0,32	-
26.06.2023	0,002	0,117	0,117	24	24	0	60	46	0,4	0,32	-
27.06.2023	0,001	0,031	0,031	24	24	0	60	47	0,4	0,32	-
28.06.2023	0	0	0	24	24	0	43	42	0,4	0,32	-
29.06.2023	0	0	0	24	24	16	27	30	0,2	0,18	-
30.06.2023	0	0	0	24	24	16	26	26	0,02	0,03	-
01.07.2023	0	0	0	24	24	16	25	25	0,08	0,09	-
02.07.2023	0	0	0	24	24	16	24	24	0,21	0,22	-
03.07.2023	0	0	0	24	24	16	23	23	0,22	0,23	-
04.07.2023	0	0	0	24	24	16	22	22	0,22	0,23	-
05.07.2023	0	0	0	24	24	16	22	22	0,23	0,23	-
06.07.2023	0	0,004	0,004	24	24	16	23	22	0,22	0,23	-
07.07.2023	0	0	0	24	24	16	23	22	0,22	0,23	-
08.07.2023	0	0	0	24	24	16	23	22	0,22	0,23	-
09.07.2023	0	0	0	24	24	16	23	22	0,22	0,23	-
10.07.2023	0,006	1,609	1,598	24	24	16	40	36	0,23	0,24	-
11.07.2023	0,001	0,082	0,078	24	24	0	60	44	0,26	0,27	-
12.07.2023	0,005	0,27	0,27	24	24	0	60	44	0,4	0,32	-
13.07.2023	0,003	0,184	0,176	24	24	0	60	46	0,43	0,32	-
14.07.2023	0,003	0,133	0,133	24	24	0	60	42	0,44	0,32	-
15.07.2023	0	0	0	24	24	0	59	50	0,43	0,32	-
16.07.2023	0	0	0	24	24	0	59	49	0,43	0,31	-
17.07.2023	0,005	0,281	0,277	24	24	0	60	45	0,43	0,32	-
18.07.2023	0,002	0,137	0,133	24	24	0	60	45	0,43	0,32	-
19.07.2023	0,005	0,258	0,254	24	24	0	60	44	0,42	0,32	-
20.07.2023	0,002	0,109	0,109	24	24	0	60	43	0,42	0,32	-
Итого:	0,064	4,766	4,703	720	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,055										

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2023	1015,674	43845,926	42781,719	17898,41	0
20.07.2023	1015,738	43850,691	42786,422	18618,41	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2023 15:12:42