

#27184#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №46, МАОУ СОШ с УИОП
Школьная 2, Калининград
3777

Заводской номер счётчика 4407032	Показания прибора, МВт×ч 20.08.2023	Предыдущие показания, МВт×ч 20.07.2023	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1015,782	1015,738	0.044	0.038
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0	0

0.0442

Подпись исполнителя _____



#26886#

Отчёт за период с 20.07.2023 по 20.08.2023.

Номер абонента 3777
 Порядковый номер 9357
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 4407032
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, МВт×ч	V1, м3	M1, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2023	-	0,005	0,262	0,254	24	24	0	61	45	0,43	0,32
22.07.2023	-	0	0	0	24	24	0	60	50	0,43	0,32
23.07.2023	-	0	0,039	0,043	24	24	0	60	47	0,42	0,32
24.07.2023	-	0,004	0,215	0,207	24	24	0	60	45	0,42	0,32
25.07.2023	-	0,002	0,094	0,094	24	24	0	61	44	0,42	0,32
26.07.2023	-	0,001	0,066	0,066	24	24	0	61	48	0,42	0,32
27.07.2023	-	0,003	0,133	0,129	24	24	0	60	44	0,42	0,32
28.07.2023	-	0	0,043	0,039	24	24	0	60	48	0,42	0,32
29.07.2023	-	0	0	0,004	24	24	0	60	50	0,42	0,32
30.07.2023	-	0	0	0	24	24	0	60	50	0,43	0,32
31.07.2023	-	0,003	0,16	0,16	24	24	0	60	46	0,43	0,32
01.08.2023	-	0	0	0	24	24	0	60	49	0,42	0,32
02.08.2023	-	0	0,012	0,008	24	24	0	60	50	0,42	0,32
03.08.2023	-	0,004	0,188	0,184	24	24	0	60	44	0,42	0,32
04.08.2023	-	0,001	0,074	0,074	24	24	0	60	48	0,42	0,32
05.08.2023	-	0	0	0	24	24	0	60	50	0,42	0,32
06.08.2023	-	0	0,008	0,008	24	24	0	60	49	0,42	0,32
07.08.2023	-	0	0,012	0,012	24	24	0	60	47	0,42	0,32
08.08.2023	-	0,003	0,145	0,141	24	24	0	61	43	0,42	0,32
09.08.2023	-	0,007	0,363	0,355	24	24	0	62	43	0,42	0,32
10.08.2023	-	0,005	0,211	0,207	24	24	0	61	43	0,42	0,32
11.08.2023	-	0,002	0,102	0,102	24	24	0	61	46	0,42	0,32
12.08.2023	-	0	0	0	24	24	0	60	49	0,42	0,32
13.08.2023	-	0	0	0	24	24	0	60	49	0,43	0,32
14.08.2023	-	0,001	0,094	0,094	24	24	0	60	44	0,43	0,32
15.08.2023	-	0,001	0,035	0,035	24	24	0	60	45	0,43	0,32
16.08.2023	-	0	0,023	0,023	24	24	0	60	48	0,43	0,32
17.08.2023	-	0,001	0,039	0,039	24	24	0	60	45	0,44	0,32
18.08.2023	-	0	0	0	24	24	0	59	49	0,43	0,32
19.08.2023	-	0	0,016	0,012	24	24	0	60	49	0,43	0,32
20.08.2023	-	0,001	0,078	0,078	24	24	0	60	46	0,44	0,32
Итого:	-	0,044	2,412	2,368	744	744	-	60,23	46,87	0,42	0,32

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2023	1015,738	43850,691	42786,422	18618,41	0
20.08.2023	1015,782	43853,102	42788,789	19362,41	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения