

#28518#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель	Школа №46, МАОУ СОШ с УИОП
Адрес потребителя	Школьная 2, Калининград
Номер абонента	3777
Порядковый номер	9357
Тип теплосчётчика	ТЭМ-104
Заводской номер	4407032
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	0,005	0,262	0,254	24	24	0	61	45	0,43	0,32	-
22.07.2023	0	0	0	24	24	0	60	50	0,43	0,32	-
23.07.2023	0	0,039	0,043	24	24	0	60	47	0,42	0,32	-
24.07.2023	0,004	0,215	0,207	24	24	0	60	45	0,42	0,32	-
25.07.2023	0,002	0,094	0,094	24	24	0	61	44	0,42	0,32	-
26.07.2023	0,001	0,066	0,066	24	24	0	61	48	0,42	0,32	-
27.07.2023	0,003	0,133	0,129	24	24	0	60	44	0,42	0,32	-
28.07.2023	0	0,043	0,039	24	24	0	60	48	0,42	0,32	-
29.07.2023	0	0	0,004	24	24	0	60	50	0,42	0,32	-
30.07.2023	0	0	0	24	24	0	60	50	0,43	0,32	-
31.07.2023	0,003	0,16	0,16	24	24	0	60	46	0,43	0,32	-
01.08.2023	0	0	0	24	24	0	60	49	0,42	0,32	-
02.08.2023	0	0,012	0,008	24	24	0	60	50	0,42	0,32	-
03.08.2023	0,004	0,188	0,184	24	24	0	60	44	0,42	0,32	-
04.08.2023	0,001	0,074	0,074	24	24	0	60	48	0,42	0,32	-
05.08.2023	0	0	0	24	24	0	60	50	0,42	0,32	-
06.08.2023	0	0,008	0,008	24	24	0	60	49	0,42	0,32	-
07.08.2023	0	0,012	0,012	24	24	0	60	47	0,42	0,32	-
08.08.2023	0,003	0,145	0,141	24	24	0	61	43	0,42	0,32	-
09.08.2023	0,007	0,363	0,355	24	24	0	62	43	0,42	0,32	-
10.08.2023	0,005	0,211	0,207	24	24	0	61	43	0,42	0,32	-
11.08.2023	0,002	0,102	0,102	24	24	0	61	46	0,42	0,32	-
12.08.2023	0	0	0	24	24	0	60	49	0,42	0,32	-
13.08.2023	0	0	0	24	24	0	60	49	0,43	0,32	-
14.08.2023	0,001	0,094	0,094	24	24	0	60	44	0,43	0,32	-
15.08.2023	0,001	0,035	0,035	24	24	0	60	45	0,43	0,32	-
16.08.2023	0	0,023	0,023	24	24	0	60	48	0,43	0,32	-
17.08.2023	0,001	0,039	0,039	24	24	0	60	45	0,44	0,32	-
18.08.2023	0	0	0	24	24	0	59	49	0,43	0,32	-
19.08.2023	0	0,016	0,012	24	24	0	60	49	0,43	0,32	-
20.08.2023	0,001	0,078	0,078	24	24	0	60	46	0,44	0,32	-
Итого:	0,044	2,412	2,368	744	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,038										

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2023	1015,738	43850,691	42786,422	18618,41	0
20.08.2023	1015,782	43853,102	42788,789	19362,41	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.08.2023 11:35:03