

# #3404#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 19.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель Школа №46, МАОУ СОШ с УИОП  
Адрес потребителя Школьная 2, Калининград  
Номер абонента 3777  
Порядковый номер 9357  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 4407032  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.08.2022	0	0	0	24	24	0	60	51	0,43	0,32	-
21.08.2022	0	0	0	24	24	0	60	51	0,43	0,32	-
22.08.2022	0	0	0	24	24	0	60	51	0,42	0,32	-
23.08.2022	0	0	0	24	24	0	60	51	0,42	0,32	-
24.08.2022	0	0	0	24	24	0	60	51	0,43	0,32	-
25.08.2022	0	0	0	24	24	0	60	51	0,44	0,32	-
26.08.2022	0,001	0,062	0,062	24	24	0	61	46	0,43	0,32	-
27.08.2022	0,001	0,02	0,02	24	24	0	61	50	0,43	0,32	-
28.08.2022	0	0,014	0,014	24	24	0	60	51	0,44	0,32	-
29.08.2022	0	0,018	0,018	24	24	0	61	48	0,44	0,32	-
30.08.2022	0,001	0,041	0,039	24	24	0	61	46	0,43	0,32	-
31.08.2022	0	0,021	0,021	24	24	0	61	50	0,43	0,32	-
01.09.2022	0	0	0	24	24	0	61	51	0,43	0,32	-
02.09.2022	0,008	0,449	0,441	24	24	0	62	47	0,43	0,32	-
03.09.2022	0	0	0	24	24	0	61	52	0,43	0,32	-
04.09.2022	0	0	0	24	24	0	61	52	0,43	0,32	-
05.09.2022	0,006	0,398	0,391	24	24	0	62	49	0,43	0,32	-
06.09.2022	0,009	0,5	0,49	24	24	0	62	48	0,43	0,32	-
07.09.2022	0,01	1,391	1,367	18,35	18,34	0	61	54	0,43	0,32	-
08.09.2022	0,008	0,504	0,496	24	24	0	63	50	0,43	0,32	-
09.09.2022	0	0	0	24	24	0	61	51	0,43	0,32	-
10.09.2022	0	0	0	24	24	0	61	51	0,43	0,32	-
11.09.2022	0	0	0	24	24	0	61	51	0,43	0,32	-
12.09.2022	0,017	3,686	3,615	24	24	0	63	59	0,43	0,32	-
13.09.2022	0,043	10,752	10,553	24	24	16	64	60	0,43	0,32	-
14.09.2022	0,04	10,535	10,34	24	24	16	64	60	0,43	0,32	-
15.09.2022	0,045	10,588	10,393	24	24	16	64	60	0,43	0,32	-
16.09.2022	0,05	11,055	10,848	24	24	16	64	60	0,43	0,32	-
17.09.2022	0,028	9,803	9,625	24	24	16	63	61	0,43	0,32	-
18.09.2022	0,025	9,057	8,889	24	24	16	63	61	0,44	0,32	-
19.09.2022	0,047	10,529	10,334	24	24	16	64	60	0,43	0,32	-
20.09.2022	0,034	6,754	6,629	24	24	16	64	59	0,43	0,32	-
Итого:	0,373	86,177	84,585	762,35	762,34	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,321										

Общее время работы системы, ч 768  
Период нормальной работы системы, ч 762,34

### Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.08.2022	545,341	24095,053	23511,102	10610,14	0
20.09.2022	545,714	24181,229	23595,686	11372,49	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.09.2022 11:20:51