

#34455#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель Школа №46, МАОУ СОШ с УИОП
Адрес потребителя Школьная 2, Калининград
Номер абонента 3777
Порядковый номер 9357
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 4407032
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2023	0,008	0,383	0,379	24	24	0	61	44	0,43	0,32	-
22.08.2023	0,003	0,168	0,164	24	24	0	60	43	0,43	0,32	-
23.08.2023	0,004	0,23	0,227	24	24	0	61	43	0,43	0,32	-
24.08.2023	0,001	0,016	0,012	24	24	0	59	49	0,43	0,32	-
25.08.2023	0,005	0,281	0,277	24	24	0	61	44	0,43	0,32	-
26.08.2023	0	0	0	24	24	0	59	49	0,43	0,32	-
27.08.2023	0	0	0	24	24	0	59	49	0,43	0,32	-
28.08.2023	0,003	0,191	0,188	24	24	0	60	47	0,43	0,32	-
29.08.2023	0,008	0,375	0,371	24	24	0	61	43	0,42	0,32	-
30.08.2023	0,002	0,113	0,113	24	24	0	60	45	0,42	0,32	-
31.08.2023	0,002	0,125	0,121	24	24	0	61	44	0,42	0,32	-
01.09.2023	0,001	0,059	0,059	24	24	0	60	47	0,41	0,32	-
02.09.2023	0	0	0	24	24	0	60	49	0,41	0,32	-
03.09.2023	0	0	0	24	24	0	60	49	0,41	0,32	-
04.09.2023	0,015	0,672	0,66	24	24	0	62	43	0,41	0,32	-
05.09.2023	0,052	1,914	1,879	24	24	0	64	41	0,4	0,32	-
06.09.2023	0,036	1,414	1,387	24	24	0	63	41	0,42	0,32	-
07.09.2023	0,018	0,824	0,809	24	24	0	62	43	0,42	0,32	-
08.09.2023	0,014	0,625	0,617	24	24	0	62	43	0,42	0,32	-
09.09.2023	0	0	0	24	24	0	59	49	0,42	0,32	-
10.09.2023	0	0,043	0,039	23,38	23,37	0	62	55	0,41	0,32	-
11.09.2023	0,016	0,746	0,734	24	24	0	62	43	0,4	0,32	-
12.09.2023	0,034	1,457	1,43	24	24	0	63	43	0,42	0,32	-
13.09.2023	0,005	1,008	0,992	19,1	19,1	0	54	50	0,42	0,32	-
14.09.2023	0,034	1,449	1,426	24	24	0	63	43	0,42	0,32	-
15.09.2023	0,032	1,371	1,348	24	24	0	63	43	0,42	0,32	-
16.09.2023	0	0	0	24	24	0	60	49	0,39	0,32	-
17.09.2023	0	0	0	24	24	0	60	49	0,39	0,32	-
18.09.2023	0,031	1,324	1,297	24	24	0	63	42	0,39	0,32	-
19.09.2023	0,031	1,281	1,262	24	24	0	63	42	0,39	0,32	-
20.09.2023	0,035	1,469	1,438	24	24	0	63	42	0,39	0,32	-
Итого:	0,39	17,538	17,229	738,48	738,47	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,335										

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 738,47

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2023	1015,782	43853,102	42788,789	19362,41	0
20.09.2023	1016,172	43870,641	42806,016	20100,88	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.09.2023 11:27:13