

#31687#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель Школа №46, МАОУ СОШ с УИОП
Адрес потребителя Школьная 2, Калининград
Номер абонента 3777
Порядковый номер 9357
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 4407032
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2023	0,036	1,398	1,371	24	24	0	63	41	0,39	0,32	-
22.09.2023	0,038	1,516	1,492	24	24	0	63	41	0,39	0,32	-
23.09.2023	0	0	0	24	24	0	60	49	0,4	0,32	-
24.09.2023	0	0,047	0,047	24	24	0	60	47	0,4	0,32	-
25.09.2023	0,031	1,332	1,309	24	24	0	63	42	0,39	0,32	-
26.09.2023	0,037	1,504	1,473	24	24	0	63	42	0,39	0,32	-
27.09.2023	0,042	1,727	1,695	24	24	0	63	42	0,39	0,32	-
28.09.2023	0,046	1,824	1,793	24	24	0	63	41	0,39	0,32	-
29.09.2023	0,036	1,52	1,488	24	24	0	63	42	0,4	0,32	-
30.09.2023	0,002	0,117	0,117	24	24	0	60	47	0,39	0,32	-
01.10.2023	0	0	0	24	24	0	60	50	0,39	0,32	-
02.10.2023	0,035	1,449	1,422	24	24	0	63	42	0,39	0,32	-
03.10.2023	0,031	1,23	1,211	24	24	0	63	41	0,39	0,32	-
04.10.2023	0,026	1,172	1,152	24	24	0	62	43	0,4	0,32	-
05.10.2023	0,031	1,285	1,262	24	24	0	63	42	0,39	0,32	-
06.10.2023	0,045	1,875	1,836	24	24	0	64	43	0,4	0,32	-
07.10.2023	0,004	0,848	0,836	20,5	20,5	0	56	51	0,41	0,32	-
08.10.2023	0,003	0,141	0,141	24	24	0	61	41	0,41	0,32	-
09.10.2023	0,027	1,27	1,246	24	24	0	63	44	0,39	0,32	-
10.10.2023	0,04	1,707	1,676	24	24	0	63	43	0,4	0,32	-
11.10.2023	0,145	5,5	5,387	24	24	0	67	44	0,39	0,32	-
12.10.2023	0,303	10,945	10,703	24	24	0	70	46	0,38	0,32	-
13.10.2023	0,334	11,496	11,234	24	24	0	71	46	0,39	0,33	-
14.10.2023	0,217	7,754	7,578	24	24	0	71	46	0,41	0,34	-
15.10.2023	1,038	41,105	40,203	24	24	0	70	48	0,42	0,34	-
16.10.2023	1,571	55,672	54,367	24	24	0	72	47	0,41	0,35	-
17.10.2023	1,729	60,086	58,684	24	24	0	72	47	0,43	0,35	-
18.10.2023	1,649	56,117	54,816	24	24	0	72	46	0,43	0,35	-
19.10.2023	1,804	65,102	63,574	24	24	0	72	48	0,44	0,35	-
20.10.2023	1,958	72,805	71,09	24	24	0	73	49	0,42	0,36	-
Итого:	11,258	408,544	399,203	716,5	716,5	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,682										

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 716,5

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2023	1016,172	43870,641	42806,016	20100,88	0
20.10.2023	1027,43	44279,184	43205,219	20817,38	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2023 12:56:36