

#50359#
«Коммунальник»

Директору МУП ЖКХ
Супрунюку А.В.

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 24.11.2023 по 19.12.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Мой Дом, ООО, УК
Крайняя 8, Гурьевск, Калининградская область (офис 1)
2404

Заводской номер счётчика 1122046	Показания прибора, Гкал 19.12.2023	Предыдущие показания, Гкал 24.11.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	45,744	39,877	5.867

Подпись исполнителя _____



#50358#

Отчёт за период с 24.11.2023 по 19.12.2023.

Номер абонента 2404
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТЕМ104-1
 Заводской номер 1122046
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 20.12.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab,	TNar, ч	Tmin,	Tmax,	Tdt,	Ttn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
25.11.2023	-0,2	0,235	32,202	31,784	24	24	0	0	0	0	0	0	53,2	45,9	0,89	0,5
26.11.2023	-2,4	0,252	32,198	31,75	24	24	0	0	0	0	0	0	55,2	47,3	0,89	0,5
27.11.2023	-7,5	0,275	31,811	31,314	24	24	0	0	0	0	0	0	58,5	49,8	0,89	0,5
28.11.2023	-7,3	0,281	31,353	30,841	24	24	0	0	0	0	0	0	59,9	50,9	0,89	0,5
29.11.2023	-6,5	0,273	31,704	31,2	24	24	0	0	0	0	0	0	59,1	50,5	0,89	0,5
30.11.2023	-5,4	0,266	31,597	31,104	24	24	0	0	0	0	0	0	58,5	50	0,89	0,5
01.12.2023	-	0,249	32,052	31,59	24	24	0	0	0	0	0	0	56,1	48,3	0,89	0,5
02.12.2023	-	0,243	32,043	31,594	24	24	0	0	0	0	0	0	55,4	47,8	0,89	0,5
03.12.2023	-	0,239	32,141	31,697	24	24	0	0	0	0	0	0	54,9	47,5	0,89	0,5
04.12.2023	-	0,238	31,638	31,204	24	24	0	0	0	0	0	0	54,8	47,2	0,89	0,5
05.12.2023	-	0,245	31,87	31,416	24	24	0	0	0	0	0	0	55,8	48,1	0,89	0,5
06.12.2023	-	0,275	31,779	31,272	24	24	0	0	0	0	0	0	59,2	50,5	0,89	0,5
07.12.2023	-	0,253	31,526	31,056	24	24	0	0	0	0	0	0	57,2	49,1	0,89	0,5
08.12.2023	-	0,263	31,436	30,943	24	24	0	0	0	0	0	0	58,7	50,3	0,89	0,5
09.12.2023	-	0,263	31,688	31,186	24	24	0	0	0	0	0	0	59	50,6	0,89	0,5
10.12.2023	-	0,242	31,899	31,433	24	24	0	0	0	0	0	0	56,6	49	0,89	0,5
11.12.2023	-	0,222	31,704	31,279	24	24	0	0	0	0	0	0	54,1	47,1	0,89	0,5
12.12.2023	-	0,207	31,431	31,036	24	24	0	0	0	0	0	0	52,4	45,8	0,89	0,5
13.12.2023	-	0,214	31,697	31,292	24	24	0	0	0	0	0	0	52,8	46,1	0,89	0,5
14.12.2023	-	0,235	32,43	31,98	24	24	0	0	0	0	0	0	55	47,8	0,89	0,5
15.12.2023	-	0,22	32,174	31,761	24	24	0	0	0	0	0	0	52,9	46,1	0,89	0,5
16.12.2023	-	0,188	32,045	31,683	24	24	0	0	0	0	0	0	49,8	43,9	0,89	0,5
17.12.2023	-	0,162	31,804	31,493	24	24	0	0	0	0	0	0	46,4	41,3	0,89	0,5
18.12.2023	-	0,164	31,605	31,293	24	24	0	0	0	0	0	0	46,6	41,5	0,89	0,5
19.12.2023	-	0,162	31,548	31,239	24	24	0	0	0	0	0	0	46,4	41,3	0,89	0,5
Итого:	-3,4	5,867	795,375	784,44	600	600	0	0	0	0	-	-	54,71	47,52	0,89	0,5

Общее время работы системы 600 час.

Период нормальной работы системы 600 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
24.11.2023	39,877	6896,005	6823,663	6973,96	0
19.12.2023	45,744	769,380	7608,102	7573,96	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения