

#116365#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель: Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Адрес потребителя: Артиллерийская 48, Калининград
Номер абонента: 9445
Порядковый номер: ТВ7 (АСЦП)
Тип теплосчётчика: 20118716
Заводской номер: 1
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	12,803	0	137,08	0	0,006	133,901	0	0,006	24	0	72,1	49,3	0,52	0,39	-
25.01.2025	11,729	0,001	129,439	0	0,003	126,581	0	0,003	24	0	70,1	48	0,52	0,38	-
26.01.2025	11,782	0,001	129,974	0	0,002	127,15	0	0,002	24	0	69,6	47,5	0,52	0,38	-
27.01.2025	10,432	0	116,481	0	0,001	113,979	0	0,001	24	0	69,1	47,3	0,53	0,38	-
28.01.2025	9,743	0	110,365	0	0,001	107,964	0	0,001	24	0	69,6	48,1	0,54	0,37	-
29.01.2025	10,08	0	111,146	0	0,001	108,757	0	0,001	24	0	69,2	47,1	0,54	0,37	-
30.01.2025	9,853	0	146,413	0	0,023	143,623	0	0,023	24	0	64,6	48,3	0,51	0,39	-
31.01.2025	11,718	0,004	141,143	0	0	138,13	0	0	24	0	68,9	48,7	0,52	0,39	-
01.02.2025	13,164	0	154,762	0	0	151,303	0	0	24	0	70,7	49,9	0,51	0,39	-
02.02.2025	13,853	0	153,962	0	0,005	150,334	0	0,005	24	0	72,7	50,7	0,52	0,39	-
03.02.2025	13,592	0,001	145,985	0	0,011	142,416	0	0,011	24	0	74,2	51,5	0,52	0,39	-
04.02.2025	12,609	0,002	139,296	0	0,021	136,075	0	0,021	24	0	72	49,9	0,52	0,39	-
05.02.2025	13,317	0,004	152,538	0	0	148,979	0	0	24	0	72,3	51	0,52	0,39	-
06.02.2025	11,968	0	137,053	0	0,038	134,048	0	0,038	24	0	69,9	48,6	0,52	0,39	-
07.02.2025	13,434	0,007	150,336	0	0,005	146,813	0	0,005	24	0	72,4	50,6	0,52	0,39	-
08.02.2025	15,445	0,001	166,725	0	0	162,333	0	0	24	0	77,4	54,7	0,52	0,4	-
09.02.2025	16,746	0	174,964	0	0	170,123	0	0	24	0	79,5	56	0,51	0,4	-
10.02.2025	17,046	0	178,792	0	0	173,664	0	0	24	0	81,2	57,8	0,51	0,41	-
11.02.2025	17,571	0	185,055	0	0,011	179,715	0	0,011	24	0	81,5	58,2	0,51	0,41	-
12.02.2025	17,205	0,002	177,254	0	0,004	172,188	0	0,004	24	0	81,1	57,3	0,51	0,41	-
13.02.2025	16,18	0,001	166,962	0	0,001	162,265	0	0,001	24	0	80,3	56,5	0,51	0,4	-
14.02.2025	15,652	0	153,494	0	0	149,263	0	0	24	0	79,4	54,4	0,52	0,39	-
15.02.2025	15,567	0	153,34	0	0,001	149,087	0	0,001	24	0	79,7	54,8	0,52	0,4	-
16.02.2025	16,585	0	162,679	0	0	158,078	0	0	24	0	80,5	55,5	0,52	0,39	-
17.02.2025	15,111	0	144,777	0	0,004	140,765	0	0,004	24	0	79,7	54,1	0,52	0,39	-
18.02.2025	14,794	0,001	144,645	0	0,002	140,765	0	0,002	24	0	78,2	53,1	0,52	0,39	-
19.02.2025	14,827	0	149,54	0	0,003	145,552	0	0,003	24	0	77,9	53,6	0,52	0,39	-
20.02.2025	16,362	0,001	173,126	0	0,001	168,231	0	0,001	24	0	80,5	57,3	0,52	0,4	-
21.02.2025	15,434	0	157,402	0	0,002	153,06	0	0,002	24	0	79,5	55,4	0,52	0,4	-
22.02.2025	14,095	0	138,583	0	0,009	135,078	0	0,009	24	0	75,7	50,8	0,52	0,39	-
23.02.2025	14,133	0,002	154,22	0	0,005	150,443	0	0,005	24	0	74,3	51,9	0,52	0,39	-
Итого:	432,83	0	4637,531	0	0,16	4520,663	0	0,16	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	103,38														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2025	8935,325	114436,149	0	11,76	111911,511	0	11,62	26186	7
23.02.2025	9368,157	119073,68	0	11,92	116432,176	0	11,778	26930	7

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2025 16:11:20