

# #3286#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 20.03.2022

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Внешстрой-Калининград, ООО, УК  
Артиллерийская 48, Калининград  
9445  
ТВ7 (ASCII)  
20118716  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2022	12,23	0,001	132,264	0	0,015	129,221	0	0,015	24	0	71,7	49,1	0,44	0,39	1,7
25.02.2022	11,987	0,003	132,474	0	0	129,529	0	0	24	0	70,3	48,3	0,44	0,39	4,7
26.02.2022	12,712	0	140,2	0	0,004	137,027	0	0,004	24	0	71,1	49	0,44	0,39	4,4
27.02.2022	14,195	0,001	147,014	0	0,006	143,4	0	0,006	24	0	74,4	50,7	0,44	0,39	2,9
28.02.2022	13,193	0,001	131,591	0	0,01	128,283	0	0,01	24	0	75,3	50,8	0,45	0,39	0,6
01.03.2022	13,671	0,002	140,876	0	0,018	137,327	0	0,018	24	0	75,4	51,7	0,45	0,39	0,5
02.03.2022	13,327	0,003	136,905	0	0,016	133,499	0	0,016	24	0	74,9	51,1	0,45	0,39	-1,2
03.03.2022	12,472	0,003	126,73	0	0,001	123,684	0	0,001	24	0	73,4	49,4	0,45	0,39	-0,1
04.03.2022	12,902	0	135,575	0	0,011	132,364	0	0,011	24	0	72,9	49,7	0,45	0,39	2,7
05.03.2022	14,727	0,002	163,381	0	0,02	159,245	0	0,02	24	0	75,7	53,6	0,46	0,39	2,1
06.03.2022	14,254	0,003	149,681	0	0,004	145,855	0	0,004	24	0	76,1	52,8	0,46	0,39	-2,2
07.03.2022	13,463	0,001	131,166	0	0,004	127,87	0	0,004	24	0	75,4	50,3	0,46	0,38	-1,1
08.03.2022	12,813	0,001	126,677	0	0,008	123,613	0	0,008	24	0	73,7	49	0,46	0,38	1,7
09.03.2022	13,354	0,001	147,344	0	0,001	143,824	0	0,001	24	0	73,3	51,1	0,46	0,38	2,8
10.03.2022	13,76	0	150,629	0	0,013	146,949	0	0,013	24	0	74,2	51,9	0,45	0,39	1,3
11.03.2022	13,411	0,002	140,224	0	0,006	136,624	0	0,006	24	0	76,2	52,8	0,46	0,39	-2,5
12.03.2022	13,158	0,001	141,561	0	0,004	138,052	0	0,004	24	0	74,8	52	0,46	0,38	-1,2
13.03.2022	12,655	0,001	142,019	0	0,002	138,629	0	0,002	24	0	73,2	51,5	0,46	0,38	-0,6
14.03.2022	11,713	0	135,961	0	0,004	132,81	0	0,004	24	0	72,1	51	0,46	0,38	0
15.03.2022	11,025	0,001	131,831	0	0	128,83	0	0	24	0	71,3	50,9	0,46	0,38	1,5
16.03.2022	11,18	0	137,378	0	0,002	134,312	0	0,002	24	0	70,6	50,7	0,45	0,39	1,8
17.03.2022	10,779	0	125,994	0	0	123,174	0	0	24	0	70,7	49,8	0,46	0,38	2,3
18.03.2022	10,301	0	122,105	0	0,001	119,385	0	0,001	24	0	70,5	49,9	0,46	0,38	3,3
19.03.2022	10,626	0	120,204	0	0,002	117,511	0	0,002	24	0	70,6	49	0,46	0,38	4,3
20.03.2022	11,025	0	131,958	0	0,001	128,975	0	0,001	24	0	71,1	50,7	0,46	0,38	2,6
Итого:	314,933	0	3421,742	0	0,153	3339,992	0	0,153	600	0	0	0	0	0	0
Гкал	75,22														

Общее время работы системы, ч 600  
Период нормальной работы системы, ч 600

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2022	352,878	3827,196	0	0,551	3738,783	0	0,545	632	1
20.03.2022	667,808	7248,938	0	0,704	7078,775	0	0,696	1232	1

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.03.2022 7:48:46