

# #3292#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель: Внешстрой-Калининград, ООО, УК  
Адрес потребителя: Артиллерийская 48, Калининград  
Номер абонента: 9445  
Порядковый номер: ТВ7 (АСЦП)  
Тип теплосчётчика: 20118716  
Заводской номер: 1  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	8,902	0	97,666	0	0,001	95,611	0	0,001	24	0	68,3	46,1	0,51	0,38	10,6
25.03.2023	9,278	0	103,13	0	0,008	100,952	0	0,008	24	0	68,4	46,5	0,5	0,38	9,5
26.03.2023	10,386	0,001	117,484	0	0	114,992	0	0	24	0	68,6	47,1	0,5	0,39	7,8
27.03.2023	12,382	0	146,739	0	0,005	143,415	0	0,005	24	0	71,1	50,5	0,48	0,4	6
28.03.2023	13,679	0,001	142,396	0	0,167	138,781	0	0,165	24	0	75,7	52,3	0,49	0,4	2,1
29.03.2023	11,71	0,033	128,395	0	0,177	125,379	0	0,175	24	0	72,6	50,4	0,49	0,39	-1,5
30.03.2023	9,641	0,033	106,031	0	0,097	103,773	0	0,096	24	0	68,7	46,6	0,49	0,39	1,7
31.03.2023	8,951	0,017	96,698	0	0	94,655	0	0	24	0	68,4	45,9	0,5	0,38	7,1
01.04.2023	10,928	0	125,848	0	0	123,151	0	0	24	0	69	47,8	0,49	0,39	8,9
02.04.2023	11,703	0	135,976	0	0,006	133,003	0	0,006	24	0	69,7	48,7	0,48	0,39	5,2
03.04.2023	12,417	0,001	143,836	0	0	140,506	0	0	24	0	72	50,9	0,48	0,4	3,9
04.04.2023	12,764	0	147,825	0	0	144,366	0	0	24	0	72,4	51,3	0,48	0,4	1,7
05.04.2023	12,786	0	145,473	0	0	142,13	0	0	24	0	71,7	50,2	0,48	0,4	-0,1
06.04.2023	11,919	0	138,701	0	0	135,626	0	0	24	0	70,4	49,4	0,48	0,4	1
07.04.2023	8,742	0	98,539	0	0,004	96,439	0	0,004	24	0	68,7	47,1	0,5	0,39	2,3
08.04.2023	8,367	0,001	92,188	0	0,001	90,245	0	0,001	24	0	68,3	46,2	0,5	0,38	9,6
09.04.2023	9,364	0	105,69	0	0,001	103,446	0	0,001	24	0	68,6	47	0,5	0,39	10,3
10.04.2023	8,846	0	103,535	0	0	101,351	0	0	24	0	68,4	47,6	0,5	0,39	8,2
11.04.2023	7,983	0	91,375	0	0,001	89,443	0	0,001	24	0	68,5	47,2	0,5	0,38	7,9
12.04.2023	7,949	0	88,515	0	0	86,648	0	0	24	0	68,4	46,5	0,5	0,38	10
13.04.2023	8,58	0	95,179	0	0	93,161	0	0	24	0	68,5	46,6	0,5	0,38	11,3
14.04.2023	8,027	0	89,316	0	0	87,44	0	0	24	0	68,2	46,3	0,51	0,38	9,5
15.04.2023	8,701	0	95,885	0	0	93,869	0	0	24	0	68,3	46,2	0,51	0,38	11
16.04.2023	10,239	0	116,192	0	0	113,74	0	0	24	0	68,4	47	0,49	0,38	10,4
17.04.2023	9,393	0	104,451	0	0	102,231	0	0	24	0	68,6	46,7	0,5	0,38	6,1
18.04.2023	9,293	0	104,534	0	0,002	102,335	0	0,002	24	0	68,3	46,7	0,5	0,38	7,2
19.04.2023	9,117	0	104,241	0	0	102,044	0	0	24	0	68,4	47	0,48	0,37	9,5
20.04.2023	7,13	0	94,424	0	0,011	92,488	0	0,011	24	0	67,2	48,9	0,44	0,33	-
21.04.2023	5,482	0,002	89,113	0	0,098	87,352	0	0,097	24	0	65,9	51	0,44	0,31	-
22.04.2023	5,968	0,019	95,305	0	0,11	93,418	0	0,109	24	0	66	50,9	0,45	0,31	-
23.04.2023	6,465	0,021	104,18	0	0,086	102,114	0	0,085	24	0	66,1	51	0,43	0,31	-
Итого:	297,092	0	3448,86	0	0,775	3374,104	0	0,767	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	70,959														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2023	3670,155	44893,381	0	4,322	43888,33	0	4,272	10064	1
23.04.2023	3967,246	48342,24	0	5,097	47262,431	0	5,038	10808	1

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.04.2023 8:52:54