

#3284#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель: Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Адрес потребителя: Артиллерийская 48, Калининград
Номер абонента: 9445
Порядковый номер: ТВ7 (ASCII)
Тип теплосчётчика: 20118716
Заводской номер: 1
Номер системы:

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2022	7,98	0	85,239	0	0,004	83,351	0	0,004	24	0	70,1	47,3	0,47	0,37	-
25.04.2022	7,232	0,001	84,074	0	0	82,239	0	0	24	0	69,7	48,7	0,43	0,35	-
26.04.2022	4,372	0	66,866	0	0,035	65,456	0	0,035	24	0	68,3	52,4	0,37	0,31	-
27.04.2022	4,357	0,007	72,668	0	0,042	71,172	0	0,041	24	0	67,4	52,8	0,39	0,3	-
28.04.2022	4,481	0,008	76,72	0	0,042	75,155	0	0,041	24	0	67,1	52,9	0,39	0,3	-
29.04.2022	4,365	0,008	73,865	0	0,035	72,349	0	0,035	24	0	67,2	52,9	0,39	0,3	-
30.04.2022	4,67	0,007	74,949	0	0,034	73,397	0	0,034	24	0	67,6	52,5	0,39	0,3	-
01.05.2022	4,702	0,007	75,359	0	0,03	73,798	0	0,03	24	0	67,6	52,4	0,4	0,3	-
02.05.2022	4,718	0,006	76,27	0	0,013	74,694	0	0,013	24	0	67,5	52,5	0,39	0,3	-
03.05.2022	4,853	0,003	79,759	0	0,007	78,125	0	0,007	24	0	67,3	52,5	0,38	0,3	-
04.05.2022	4,555	0,001	75,54	0	0,008	73,986	0	0,008	24	0	67,3	52,6	0,38	0,3	-
05.05.2022	4,555	0,002	76,321	0	0,006	74,761	0	0,006	24	0	67,2	52,6	0,39	0,3	-
06.05.2022	4,656	0,001	75,734	0	0,007	74,173	0	0,007	24	0	67,4	52,4	0,39	0,3	-
07.05.2022	4,605	0,001	74,27	0	0,005	72,734	0	0,005	24	0	67,5	52,4	0,39	0,3	-
08.05.2022	4,699	0,001	76,262	0	0,005	74,692	0	0,005	24	0	67,5	52,4	0,39	0,3	-
09.05.2022	4,745	0,001	75,314	0	0,004	73,752	0	0,004	24	0	67,7	52,4	0,39	0,3	-
10.05.2022	4,903	0,001	77,114	0	0,002	75,512	0	0,002	24	0	67,8	52,3	0,39	0,3	-
11.05.2022	4,497	0	71,787	0	0,002	70,298	0	0,002	24	0	67,7	52,5	0,41	0,3	-
12.05.2022	4,373	0	74,067	0	0,001	72,553	0	0,001	24	0	67,1	52,7	0,4	0,3	-
13.05.2022	4,324	0	71,198	0	0,001	69,735	0	0,001	24	0	67,4	52,6	0,41	0,3	-
14.05.2022	4,582	0	77,01	0	0,001	75,437	0	0,001	24	0	67,1	52,7	0,41	0,3	-
15.05.2022	4,974	0	78,845	0	0,002	77,21	0	0,002	24	0	67,7	52,3	0,4	0,3	-
16.05.2022	4,262	0	71,216	0	0	69,775	0	0	24	0	66,7	52,1	0,38	0,3	-
17.05.2022	3,944	0	67,489	0	0,001	66,113	0	0,001	24	0	67,1	52,8	0,39	0,3	-
18.05.2022	3,153	0	56,298	0	0	55,151	0	0	24	0	67	53,4	0,39	0,3	-
19.05.2022	2,352	0	53,19	0	0,005	52,338	0	0,005	24	0	58	48,7	0,23	0,19	-
20.05.2022	4,337	0,001	65,486	0	0	64,134	0	0	24	0	67,5	51,4	0,41	0,3	-
21.05.2022	4,408	0	71,175	0	0	69,737	0	0	24	0	66,8	51,7	0,4	0,3	-
22.05.2022	4,768	0	73,654	0	0	72,156	0	0	24	0	66,9	51,2	0,4	0,3	-
23.05.2022	3,817	0	56,605	0	0,001	55,449	0	0,001	24	0	67,2	50,8	0,4	0,3	-
Итого:	138,239	0	2184,344	0	0,293	2139,432	0	0,291	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,018														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2022	1001,032	11036,913	0	0,755	10781,667	0	0,747	2048	1
23.05.2022	1139,272	13221,255	0	1,048	12921,098	0	1,036	2768	1

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2022 11:58:37