

#3289#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель: Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Адрес потребителя: Артиллерийская 48, Калининград
Номер абонента: 9445
Порядковый номер: ТВ7 (ASCII)
Тип теплосчётчика: 20118716
Заводской номер: 1
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	6,087	0,016	104,584	0	0,054	102,553	0	0,053	24	0	65,3	51,2	0,41	0,31	-
25.04.2023	6,215	0,01	105,864	0	0,04	103,808	0	0,04	24	0	65,4	51,1	0,4	0,31	-
26.04.2023	6,477	0,008	115,444	0	0,031	113,223	0	0,031	24	0	65	51,4	0,4	0,31	-
27.04.2023	6,699	0,006	112,474	0	0,028	110,281	0	0,028	24	0	65,4	51	0,41	0,3	-
28.04.2023	6,603	0,005	108,196	0	0,026	106,076	0	0,026	24	0	65,6	50,8	0,41	0,3	-
29.04.2023	7,256	0,005	117,897	0	0,019	115,578	0	0,019	24	0	65,8	50,8	0,41	0,3	-
30.04.2023	7,264	0,004	118,154	0	0,015	115,835	0	0,015	24	0	65,7	50,8	0,41	0,3	-
01.05.2023	7,712	0,003	124,625	0	0,011	122,169	0	0,011	24	0	65,9	50,8	0,41	0,31	-
02.05.2023	8,061	0,002	130,359	0	0,012	127,781	0	0,012	24	0	65,9	50,9	0,41	0,31	-
03.05.2023	8,093	0,002	133,045	0	0,007	130,427	0	0,007	24	0	65,8	51	0,41	0,31	-
04.05.2023	8,613	0,001	137,095	0	0,008	134,371	0	0,008	24	0	66,1	50,8	0,41	0,31	-
05.05.2023	8,965	0,002	146,915	0	0,002	144,016	0	0,002	24	0	65,8	50,9	0,41	0,31	-
06.05.2023	9,762	0	158,14	0	0,001	155,014	0	0,001	24	0	66	51	0,41	0,31	-
07.05.2023	9,716	0	155,659	0	0,002	152,567	0	0,002	24	0	66,1	50,9	0,41	0,31	-
08.05.2023	9,836	0	155,699	0	0,003	152,591	0	0,003	24	0	66,2	50,9	0,41	0,31	-
09.05.2023	10,066	0,001	159,879	0	0,003	156,696	0	0,003	24	0	66,3	50,9	0,41	0,31	-
10.05.2023	10,389	0,001	165,048	0	0,005	161,751	0	0,005	24	0	66,3	51	0,41	0,31	-
11.05.2023	10,931	0,001	178,238	0	0,001	174,692	0	0,001	24	0	66,2	51,3	0,41	0,31	-
12.05.2023	10,94	0	173,816	0	0	170,344	0	0	24	0	66,4	51	0,41	0,31	-
13.05.2023	11,434	0	187,735	0	0,001	183,993	0	0,001	24	0	66,2	51,4	0,41	0,31	-
14.05.2023	12,066	0	189,723	0	0,001	185,891	0	0,001	24	0	66,7	51,2	0,41	0,31	-
15.05.2023	7,927	0	127,493	0	0,001	124,966	0	0,001	24	0	66	50,9	0,41	0,31	-
16.05.2023	4,504	0	69,8	0	0	68,457	0	0	24	0	65,1	49,4	0,42	0,3	-
17.05.2023	4,22	0	67,106	0	0,004	65,818	0	0,004	24	0	64,9	49,6	0,42	0,3	-
18.05.2023	4,582	0,001	70,613	0	0,004	69,248	0	0,004	24	0	65,1	49,3	0,41	0,3	-
19.05.2023	4,251	0,001	67,744	0	0	66,442	0	0	24	0	64,9	49,7	0,41	0,3	-
20.05.2023	4,696	0	68,755	0	0	67,416	0	0	24	0	65,5	48,9	0,42	0,3	-
21.05.2023	4,618	0	68,264	0	0	66,935	0	0	24	0	65,4	49	0,42	0,3	-
22.05.2023	4,295	0	63,632	0	0	62,388	0	0	24	0	65,6	49,2	0,42	0,3	-
23.05.2023	2,946	0	58,182	0	0	57,214	0	0	24	0	59,6	47,9	0,29	0,22	-
Итого:	225,224	0	3640,178	0	0,279	3568,541	0	0,278	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,794														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2023	3967,246	48342,24	0	5,097	47262,431	0	5,038	10808	1
23.05.2023	4192,47	51982,415	0	5,376	50830,971	0	5,314	11528	1

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2023 8:37:41