

#83826#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 48, Калининград
Номер абонента 9445
Порядковый номер ТВ7 (ASCII)
Тип теплосчётчика 20118716
Заводской номер 1
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	11,021	0,002	126,628	0	0,009	123,891	0	0,009	24	0	69,2	48	0,43	0,35	2,9
25.04.2024	10,046	0,002	112,934	0	0,013	110,521	0	0,013	24	0	68,9	47,2	0,43	0,35	4,9
26.04.2024	9,631	0,002	107,431	0	0,006	105,115	0	0,006	24	0	69,3	47,4	0,45	0,35	6,4
27.04.2024	8,191	0,001	89,605	0	0,009	87,699	0	0,009	24	0	68,7	46,4	0,46	0,35	7,8
28.04.2024	8,043	0,002	91,326	0	0,007	89,399	0	0,007	24	0	68,4	46,9	0,46	0,34	12,1
29.04.2024	7,514	0,001	87,052	0	0,006	85,234	0	0,006	24	0	68	47	0,45	0,34	14,6
30.04.2024	7,101	0,001	80,283	0	0,006	78,581	0	0,006	24	0	68,6	47	0,46	0,33	16,9
01.05.2024	6,073	0,001	76,825	0	0,066	75,225	0	0,065	24	0	67,9	48,7	0,44	0,33	16,1
02.05.2024	4,651	0,012	71,622	0	0,09	70,169	0	0,089	24	0	66,8	51,1	0,41	0,32	-
03.05.2024	4,004	0,017	74,654	0	0,001	73,201	0	0,001	24	0	65,3	52,3	0,41	0,31	-
04.05.2024	4,663	0	75,699	0	0,001	74,187	0	0,001	24	0	66,3	51,3	0,42	0,31	-
05.05.2024	4,531	0	74,961	0	0,002	73,473	0	0,002	24	0	66,2	51,5	0,42	0,31	-
06.05.2024	4,221	0	74,06	0	0,007	72,605	0	0,007	24	0	65,8	51,9	0,41	0,31	-
07.05.2024	4,469	0,001	82,454	0	0	80,853	0	0	24	0	65,2	52	0,41	0,31	-
08.05.2024	4,173	0	76,481	0	0	74,993	0	0	24	0	65,4	52,1	0,41	0,31	-
09.05.2024	4,039	0	74,934	0	0	73,476	0	0	24	0	65,4	52,3	0,41	0,31	-
10.05.2024	4,445	0	79,729	0	0	78,176	0	0	24	0	65,5	51,9	0,41	0,31	-
11.05.2024	4,371	0	78,705	0	0	77,169	0	0	24	0	65,5	52	0,41	0,31	-
12.05.2024	4,943	0	84,372	0	0	82,72	0	0	24	0	65,7	51,4	0,41	0,31	-
13.05.2024	4,639	0	79,736	0	0,002	78,171	0	0,002	24	0	65,7	51,6	0,41	0,31	-
14.05.2024	4,245	0	75,522	0	0	74,045	0	0	24	0	65,6	51,9	0,42	0,31	-
15.05.2024	4,363	0	80,436	0	0	78,879	0	0	24	0	65,2	52	0,41	0,31	-
16.05.2024	4,332	0	79,215	0	0,001	77,673	0	0,001	24	0	65,4	52,1	0,41	0,31	-
17.05.2024	4,181	0	75,871	0	0,001	74,391	0	0,001	24	0	65,5	52,1	0,41	0,31	-
18.05.2024	4,095	0	72,111	0	0	70,695	0	0	24	0	65,8	52	0,42	0,31	-
19.05.2024	4,655	0	79,814	0	0	78,249	0	0	24	0	65,8	51,6	0,41	0,31	-
20.05.2024	4,069	0	73,812	0	0,001	72,373	0	0,001	24	0	65,5	52,1	0,42	0,31	-
21.05.2024	4,09	0	74,331	0	0,003	72,879	0	0,003	24	0	65,5	52,1	0,42	0,31	-
22.05.2024	4,312	0,001	74,562	0	0	73,094	0	0	24	0	65,8	51,8	0,42	0,31	-
23.05.2024	4,099	0	75,238	0	0,002	73,774	0	0,002	24	0	65,4	52,2	0,42	0,31	-
Итого:	163,21	0	2460,403	0	0,233	2410,91	0	0,231	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,982														

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2024	7006,817	88092,958	0	10,767	86133,059	0	10,639	19592	1
23.05.2024	7170,025	90553,363	0	11	88543,968	0	10,869	20312	1

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2024 7:24:16