

#130687#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Артиллерийская 48, Калининград

9445
ТВ7 (ASCII)
20118716
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	4,179	0	63,4	0	0	62,102	0	0	24	0	67,3	51,2	0,41	0,31	-
25.04.2025	4,424	0	66,819	0	0	65,456	0	0	24	0	67,1	51	0,41	0,31	-
26.04.2025	4,381	0	65,034	0	0	63,695	0	0	24	0	67,4	51	0,41	0,31	-
27.04.2025	4,849	0	69,144	0	0	67,712	0	0	24	0	67,6	50,6	0,41	0,31	-
28.04.2025	4,294	0	63,276	0	0,001	61,971	0	0,001	24	0	67,5	51	0,42	0,31	-
29.04.2025	2,065	0	37,214	0	0,001	36,515	0	0,001	24	0	63,9	50,4	0,35	0,28	-
30.04.2025	3,402	0	43,114	0	0	42,216	0	0	17	7	67,8	48,6	0,42	0,34	-
01.05.2025	4,326	0	63,285	0	0	61,981	0	0	15	9	67,5	50,9	0,42	0,31	-
02.05.2025	4,337	0	64,723	0	0	63,396	0	0	24	0	67,3	51	0,42	0,31	-
03.05.2025	4,052	0	66,149	0	0,002	64,855	0	0,002	24	0	65,6	50,7	0,4	0,31	-
04.05.2025	4,447	0	65,411	0	0	64,07	0	0	24	0	67,3	50,7	0,42	0,31	-
05.05.2025	4,523	0	66,289	0	0	64,927	0	0	24	0	67,3	50,7	0,41	0,31	-
06.05.2025	4,136	0	79,562	0	0,001	78,056	0	0,001	24	0	64,4	51,8	0,4	0,31	-
07.05.2025	4,084	0	61,35	0	0	60,092	0	0	24	0	67,4	51,2	0,41	0,31	-
08.05.2025	4,316	0	62,07	0	0	60,782	0	0	24	0	67,7	50,8	0,41	0,31	-
09.05.2025	4,226	0	60,999	0	0	59,734	0	0	24	0	67,7	50,8	0,41	0,31	-
10.05.2025	4,264	0	60,833	0	0	59,565	0	0	24	0	67,8	50,8	0,41	0,31	-
11.05.2025	5,206	0	70,641	0	0	69,17	0	0	24	0	67,9	49,9	0,41	0,31	-
12.05.2025	4,382	0	61,576	0	0,001	60,289	0	0,001	24	0	68	50,6	0,41	0,31	-
13.05.2025	4,583	0	63,511	0	0	62,183	0	0	24	0	68	50,4	0,42	0,31	-
14.05.2025	4,298	0	61,857	0	0	60,575	0	0	24	0	67,7	50,8	0,42	0,31	-
15.05.2025	4,239	0	63,861	0	0,001	62,555	0	0,001	24	0	67,2	51,1	0,41	0,31	-
16.05.2025	4,33	0	65,929	0	0	64,585	0	0	24	0	67,1	51,1	0,41	0,31	-
17.05.2025	4,222	0	62,614	0	0	61,325	0	0	24	0	67,5	51	0,42	0,31	-
18.05.2025	5,106	0	69,741	0	0	68,287	0	0	24	0	68	50,1	0,42	0,31	-
19.05.2025	4,595	0	66,84	0	0	65,464	0	0	24	0	67,5	50,7	0,42	0,31	-
20.05.2025	4,44	0	64,19	0	0,001	62,862	0	0,001	24	0	67,6	50,7	0,41	0,31	-
21.05.2025	4,203	0	61,847	0	0	60,569	0	0	24	0	67,6	51	0,42	0,31	-
22.05.2025	4,061	0	61,771	0	0	60,504	0	0	24	0	67,3	51,3	0,42	0,31	-
23.05.2025	4,094	0	63,719	0	0	62,411	0	0	24	0	67,3	51,6	0,42	0,31	-
Итого:	128,064	0	1896,769	0	0,008	1857,904	0	0,008	704	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,588														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

720
704

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	9955,454	126351,416	0	12,202	123548,907	0	12,056	28346	7
23.05.2025	10083,516	128248,185	0	12,21	125406,81	0	12,064	29050	23

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2025 9:06:16