

#3283#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Артиллерийская 48, Калининград
9445
ТВ7 (ASCII)
20118716
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	4,345	0	66,381	0	0	65,027	0	0	24	0	67,1	51,2	0,4	0,3	-
25.05.2022	4,542	0	71,27	0	0	69,827	0	0	24	0	66,8	51,3	0,4	0,3	-
26.05.2022	4,407	0	72,433	0	0	70,984	0	0	24	0	66,4	51,6	0,4	0,3	-
27.05.2022	4,43	0	73,135	0	0,002	71,674	0	0,002	24	0	66,3	51,6	0,4	0,3	-
28.05.2022	4,324	0	74,969	0	0	73,488	0	0	24	0	65,9	51,8	0,4	0,3	-
29.05.2022	4,969	0	76,478	0	0	74,927	0	0	24	0	66,8	51	0,41	0,3	-
30.05.2022	4,382	0	70,569	0	0	69,152	0	0	24	0	66,5	51,4	0,4	0,3	-
31.05.2022	4,488	0	69,876	0	0	68,466	0	0	24	0	66,7	51	0,41	0,3	-
01.06.2022	4,554	0	76,266	0	0	74,76	0	0	24	0	66	51,5	0,41	0,3	-
02.06.2022	4,397	0	69,636	0	0	68,232	0	0	24	0	66,6	51,2	0,41	0,3	-
03.06.2022	4,274	0	68,859	0	0,001	67,478	0	0,001	24	0	66,5	51,4	0,4	0,3	-
04.06.2022	4,466	0	70,581	0	0	69,159	0	0	24	0	66,6	51,2	0,4	0,3	-
05.06.2022	4,484	0	70,311	0	0	68,889	0	0	24	0	66,7	51,2	0,4	0,3	-
06.06.2022	4,182	0	66,231	0	0	64,894	0	0	24	0	66,7	51,3	0,4	0,3	-
07.06.2022	4,322	0	68,31	0	0	66,933	0	0	24	0	66,7	51,3	0,4	0,3	-
08.06.2022	4,237	0	67,805	0	0	66,437	0	0	24	0	66,6	51,4	0,4	0,3	-
09.06.2022	4,173	0	67,469	0	0	66,116	0	0	24	0	66,5	51,4	0,4	0,3	-
10.06.2022	3,998	0	64,402	0	0,001	63,108	0	0,001	24	0	66,5	51,4	0,4	0,3	-
11.06.2022	4,209	0	64,819	0	0	63,498	0	0	24	0	66,9	51,1	0,4	0,3	-
12.06.2022	4,021	0	63,436	0	0	62,149	0	0	24	0	66,8	51,4	0,4	0,3	-
13.06.2022	4,085	0	65,546	0	0	64,226	0	0	24	0	66,6	51,4	0,4	0,3	-
14.06.2022	4,354	0	69,74	0	0,003	68,34	0	0,003	24	0	66,5	51,3	0,4	0,3	-
15.06.2022	4,549	0,001	73,666	0	0	72,193	0	0	24	0	66,4	51,4	0,4	0,3	-
16.06.2022	4,049	0	63,481	0	0	62,201	0	0	24	0	66,7	51,2	0,4	0,3	-
17.06.2022	3,969	0	62,769	0	0	61,503	0	0	24	0	66,7	51,3	0,41	0,3	-
18.06.2022	4,044	0	63,452	0	0	62,172	0	0	24	0	66,7	51,2	0,41	0,3	-
19.06.2022	4,528	0	69,665	0	0	68,26	0	0	24	0	66,7	50,9	0,41	0,3	-
20.06.2022	3,962	0	66,225	0	0	64,909	0	0	24	0	66,2	51,6	0,41	0,3	-
21.06.2022	4,127	0	69,134	0	0	67,765	0	0	24	0	66	51,5	0,41	0,3	-
22.06.2022	3,963	0	62,464	0	0	61,205	0	0	24	0	66,7	51,3	0,41	0,3	-
23.06.2022	3,988	0	62,006	0	0,018	60,748	0	0,018	24	0	66,8	51,2	0,41	0,3	-
Итого:	132,822	0	2121,384	0	0,025	2078,72	0	0,025	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,724														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2022	1139,272	13221,255	0	1,048	12921,098	0	1,036	2768	1
23.06.2022	1272,098	15342,64	0	1,073	14999,818	0	1,061	3512	1

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2022 9:19:37