

#88199#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 48, Калининград
Номер абонента 9445
Порядковый номер ТВ7 (АСЦП)
Тип теплосчётчика
Заводской номер 20118716
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	3,932	0	71,088	0	0,003	69,692	0	0,003	24	0	65,6	52,2	0,42	0,31	-
25.05.2024	3,953	0,001	72,637	0	0	71,221	0	0	24	0	65,5	52,3	0,42	0,31	-
26.05.2024	4,165	0	72,435	0	0	71,006	0	0	24	0	65,9	51,9	0,42	0,31	-
27.05.2024	4,105	0	72,659	0	0,001	71,23	0	0,001	24	0	65,8	52	0,42	0,31	-
28.05.2024	3,929	0	70,845	0	0	69,458	0	0	24	0	65,7	52,2	0,42	0,31	-
29.05.2024	3,851	0	70,755	0	0	69,379	0	0	24	0	65,5	52,3	0,42	0,31	-
30.05.2024	3,845	0	70,765	0	0	69,381	0	0	24	0	65,5	52,3	0,42	0,31	-
31.05.2024	4,01	0	71,12	0	0,006	69,719	0	0,006	24	0	65,8	52,1	0,43	0,31	-
01.06.2024	3,961	0,001	71,077	0	0,001	69,684	0	0,001	24	0	65,7	52,2	0,43	0,31	-
02.06.2024	4,374	0	76,823	0	0,001	75,315	0	0,001	24	0	65,7	51,9	0,42	0,31	-
03.06.2024	3,942	0	70,839	0	0	69,449	0	0	24	0	65,7	52,2	0,42	0,31	-
04.06.2024	4,073	0	72,793	0	0,001	71,367	0	0,001	24	0	65,6	52	0,42	0,31	-
05.06.2024	3,904	0	69,776	0	0	68,403	0	0	24	0	65,8	52,2	0,41	0,31	-
06.06.2024	4,137	0	73,457	0	0,001	72,014	0	0,001	24	0	65,7	52	0,41	0,31	-
07.06.2024	3,829	0	70,302	0	0	68,927	0	0	24	0	65,6	52,3	0,41	0,31	-
08.06.2024	4,111	0	73,271	0	0	71,833	0	0	24	0	65,7	52	0,41	0,31	-
09.06.2024	4,421	0	76,081	0	0,001	74,578	0	0,001	24	0	65,9	51,8	0,41	0,31	-
10.06.2024	4,027	0	70,652	0	0	69,258	0	0	24	0	65,9	52	0,41	0,31	-
11.06.2024	4,112	0	75,607	0	0,002	74,136	0	0,002	24	0	65,4	52,2	0,41	0,31	-
12.06.2024	4,14	0	75,126	0	0	73,66	0	0	24	0	65,5	52,1	0,4	0,31	-
13.06.2024	4,062	0	71,93	0	0	70,513	0	0	24	0	65,8	52,1	0,41	0,31	-
14.06.2024	4,042	0	72,622	0	0,001	71,199	0	0,001	24	0	65,7	52,1	0,41	0,31	-
15.06.2024	4,215	0	74,637	0	0	73,172	0	0	24	0	65,7	52	0,41	0,31	-
16.06.2024	4,188	0	73,28	0	0	71,837	0	0	24	0	65,9	52	0,4	0,31	-
17.06.2024	4,198	0	73,095	0	0	71,653	0	0	24	0	65,9	52	0,41	0,31	-
18.06.2024	4,335	0	73,253	0	0	71,801	0	0	24	0	66	51,6	0,41	0,31	-
19.06.2024	4,054	0	70,964	0	0	69,575	0	0	24	0	65,6	51,7	0,4	0,31	-
20.06.2024	3,28	0	61,741	0	0	60,539	0	0	24	0	65,4	52,5	0,4	0,31	-
21.06.2024	2,818	0	52,899	0	0,001	51,87	0	0,001	24	0	65,4	52,5	0,4	0,31	-
22.06.2024	4,116	0	72,125	0	0	70,725	0	0	24	0	65,3	51,4	0,4	0,31	-
23.06.2024	4,429	0	76,585	0	0	75,099	0	0	24	0	65,2	51,2	0,4	0,31	-
Итого:	124,558	0	2221,239	0	0,019	2177,693	0	0,019	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,75														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2024	7170,025	90553,363	0	11	88543,968	0	10,869	20312	1
23.06.2024	7294,582	92774,604	0	11,019	90721,659	0	10,888	21056	1

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2024 11:22:57