

#133718#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Артиллерийская 48, Калининград

9445
ТВ7 (ASCII)
20118716
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	4,468	0	69,27	0	0	67,834	0	0	24	0	67,6	51,9	0,42	0,31	-
25.05.2025	4,699	0	70,603	0	0	69,133	0	0	24	0	67,8	51,6	0,42	0,31	-
26.05.2025	4,428	0	69,198	0	0	67,773	0	0	24	0	67,5	51,9	0,42	0,31	-
27.05.2025	4,246	0	66,747	0	0	65,37	0	0	24	0	67,5	52	0,42	0,31	-
28.05.2025	4,078	0	62,42	0	0	61,12	0	0	24	0	67,8	51,9	0,42	0,31	-
29.05.2025	4,061	0	62,855	0	0	61,554	0	0	24	0	67,7	51,9	0,42	0,31	-
30.05.2025	3,959	0	63,844	0	0	62,533	0	0	24	0	67,3	52,2	0,42	0,31	-
31.05.2025	4,089	0	73,27	0	0	71,817	0	0	24	0	66,1	52,5	0,41	0,31	-
01.06.2025	4,494	0	71,415	0	0	69,957	0	0	24	0	67,1	51,8	0,42	0,31	-
02.06.2025	4,054	0	66,815	0	0	65,454	0	0	24	0	67	52,2	0,42	0,31	-
03.06.2025	4,214	0	69,304	0	0	67,896	0	0	24	0	67	52,2	0,42	0,31	-
04.06.2025	4,303	0	70,69	0	0	69,255	0	0	24	0	66,9	52,1	0,42	0,31	-
05.06.2025	4,003	0	67,869	0	0	66,5	0	0	24	0	66,8	52,4	0,42	0,31	-
06.06.2025	4,058	0	66,597	0	0	65,237	0	0	24	0	67,1	52,3	0,42	0,31	-
07.06.2025	4,044	0	66,624	0	0	65,267	0	0	24	0	67,1	52,3	0,42	0,31	-
08.06.2025	4,225	0	70,228	0	0	68,805	0	0	24	0	66,9	52,2	0,42	0,31	-
09.06.2025	4,231	0	71,685	0	0,01	70,236	0	0,01	24	0	66,7	52,3	0,42	0,31	-
10.06.2025	4,55	0,002	74,621	0	0	73,107	0	0	24	0	66,8	52	0,42	0,31	-
11.06.2025	4,16	0	69,128	0	0	67,724	0	0	24	0	66,9	52,2	0,42	0,31	-
12.06.2025	4,013	0	67,772	0	0	66,4	0	0	24	0	66,8	52,4	0,42	0,31	-
13.06.2025	4,018	0	64,993	0	0,001	63,661	0	0,001	24	0	67,2	52,2	0,43	0,32	-
14.06.2025	3,908	0	63,132	0	0	61,838	0	0	24	0	67,3	52,2	0,43	0,32	-
15.06.2025	4,384	0	68,664	0	0	67,251	0	0	24	0	67,4	51,9	0,42	0,32	-
16.06.2025	4,071	0	66,519	0	0	65,162	0	0	24	0	67	52,1	0,41	0,33	-
17.06.2025	4,059	0	66,56	0	0,001	65,204	0	0,001	24	0	67	52,1	0,42	0,33	-
18.06.2025	4,21	0	70,124	0	0	68,709	0	0	24	0	66,7	52,1	0,42	0,32	-
19.06.2025	4,198	0	76,198	0	0	74,699	0	0	24	0	65,8	52,3	0,41	0,33	-
20.06.2025	3,985	0	71,97	0	0	70,543	0	0	24	0	66,1	52,6	0,42	0,32	-
21.06.2025	4,258	0	66,62	0	0	65,253	0	0	24	0	67,4	51,9	0,42	0,32	-
22.06.2025	4,378	0	67,982	0	0	66,581	0	0	24	0	67,4	51,8	0,42	0,32	-
23.06.2025	4,125	0	66,122	0	0	64,771	0	0	24	0	67,2	52	0,42	0,32	-
Итого:	129,971	0	2119,839	0	0,012	2076,644	0	0,012	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,043														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	10083,516	128248,185	0	12,21	125406,81	0	12,064	29050	23
23.06.2025	10213,489	130368,023	0	12,222	127483,455	0	12,076	29794	23

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.06.2025 10:55:12